

Technické parametre odberného miesta, objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2025

TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava

IČO : 35 972 254 DIČ: 2022102126

IČ DPH: SK2022102126

Dodávateľ : Zapísaný v OR Mestského súdu Bratislava III. Oddiel Sa, vložka číslo 3779/B

Odberateľ : Mesto Senica, Štefánikova 1408 / 56, 905 25 Senica

1. Odberné miesto	Štefánikova 1318										
2. Tepelný zdroj	DK - PK 1319										
3. Technické parametre	Príkon										kW
	Dispozičný tlak					110,00					kPa
	Prietok										m ³ / h
4. Objednané tepla	ÚK	55 290,00			kWh	TÚV	0,00			kWh	
5. ÚK	Regulačný príkon				kW	TÚV	0,000			m ³	
	Regulačný príkon TÚV										
6. Parametre látky	Médium				Voda						
	Výpočtový teplotný spád				90 °C / 70 °C						
7. Vykurovacia krivka	Vonkajšia teplota °C		13,0	10,0	7,0	4,0	0,0	-4,0	-7,0	-10,0	-12,0
	Výst.teplota z TZ °C		42,6	46	49	52,3	56,2	58,0	58,0	58,0	58,0
8. Nočný útlm	V čase od 23 ^{oo} hod do 06 ^{oo} hod		Veľkosť útlmu, zníženie výst.teploty z TZ o					- 4 °C			
9. Špecifikácia určených meradiel ÚK											
Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie				Typ meradla			Výrobné číslo		
1.	Štefánikova 1318	DK-PK 1319 - ÚK				Kamstrup			2021/80777199		
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
10. Špecifikácia určených meradiel TÚV											
Por.č.	Adresa určeného meradla	Umiestnenie				Typ meradla			Výrobné číslo		
1.											
2.											

Termín výmeny určeného meradla oznámi dodávateľ odberateľovi písomne. Údaje o vymieňanom meradle sa zaznamenávajú písomne za účasti zástupcu odberateľa. Odsúhlasenie stavov demontovaného a montovaného meradla potvrdí odberateľ i dodávateľ svojim podpisom. Ak sa zástupca odberateľa nezúčastní na výmene určeného meradla, bude táto skutočnosť zaznamenaná a písomný záznam mu bude odoslaný.

V Senici, dňa

 za dodávateľa

 za odberateľa