

## Ročný odberový diagram na rok 2025

s technickými podmienkami a špecifikáciou odberného miesta

**Dodávateľ:** Bytový podnik Myjava, 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava

**Odberateľ:** Mesto Myjava, M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava

1. Dohodnuté odberné miesto - adresa: : Kamenné 1060, Myjava
2. Tepelný zdroj : K - 1059
3. Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚV : v.č. 23752575, Kamenné 1060/26  
Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev
4. TÚV : v.č. 23752573, K-1059, Kamenné 1060/26  
Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV pre
5. prípravu TÚV v TZ : v.č. 19 11642395, K-1059, Kamenné 1060/26
6. Ročné objednané množstvo tepla v kWh : ÚV: 107879 TÚV: 69761,91 Spolu: 177640,91  
- z toho podiel tepla pre domácnosti : UV: 100% TUV: 100%
7. Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto : 7 / 7 v čase od 5:00 hod. do 23:00 hod.,  
teplota vody od 45°C do 55°C

8. Požadované vstupné parametre z projektu:	Max.prikon [kW]	Dispozičný tlak [kPa]	Prietok [l/h]	Výpočtový spád [°C]	
	-				65/50
9. Vykurovacia krivka:	Vonkajšia teplota [°C]		-10	0	10
	Teplota výstupu ÚK [°C]		65	55	45

10. Celkový regulačný prikon objektu v kW : 55,657

Odborné miesto	Celková plocha (objem) vykurovaných				Odber TÚV	Spotreba TÚV v m3	
	bytov	spol. priest.	NP	spolu		bytov	NP
Spolu celé	m2	1630			Áno	905	0
	m3			1630			
Z toho len odberateľ	m2	1630			Áno	905	
	m3			1630			

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.




**Bytový podnik Myjava**

spol. s r.o.  
8. apríla 372/1  
907 01 Myjava  
-4-

.....  
D o d á v a t e ľ  
Ing. Eva Krčová, konateľ  
Ing. Andrej Obrtlík, konateľ

.....  
O d b e r a t e ľ

V Myjave 2.8.2024

Pozn.: Nevyplnené údaje doplní odberateľ, prípadnú zmenu v údajoch nahlási dodávateľovi