



ŽSR - GR
Odbor 230
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1

Váš list číslo/zo dňa

/

Naše číslo

01362/2024/OR
ŽA/SŽTS-8

Žilina

21. 03. 2024

Vyjadrenie pre stavbu „13039 Ilava - Ul. Kpt. Nálepku - Rekonštrukcia TS a rozšírenie NNK“

Na základe žiadosti f. ELSPOL – SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, Vám ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina zasiela vyjadrenie a predložené podklady pre stavbu „13039 Ilava - Ul. Kpt. Nálepku - Rekonštrukcia TS a rozšírenie NNK“, na viacerých parcelách. Uvedená stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Bratislava – Žilina, medzi žkm 141,770 – 141,799, s pretlakom umiestneným v žkm 141,784. V chráničke – pretlakovej rúre D160 bude uložené NN káblové vedenie a opt. chránička HDPE40. Pretlak musí vyhovovať predpisu ŽSR TS4 Železničný spodok. K realizácii pretlaku je nutné prizvať správcu žel.infraštruktúry (SMSÚ ŽTS TO Trenčín p. Hulman – tel. č.: 0914 324 09). K uvedeným prácam bolo v r. 2022 zaslané vyjadrenie s pripomienkami Sekcie OZT č. j: 175/SOZT/2022-V, ktoré ostáva v platnosti, nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú trasy vedení v našej správe. V liste č. j. 5-35/2024/SEE-TO navyše prikladáme pripomienky na ochranu betónových základov trakčných podpier a samotného vedenia pri práci jednotlivých mechanizmov. Zásah do pozemku v našej správe je nutné majetkovo usporiadať cestou Správy majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina.

ŽSR OR Žilina, po dodržaní uvedených podmienok súhlasí so stavebnými úpravami v OPD. Stavebné povolenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom. Naše vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vystavenia.

S pozdravom

Ing. Martin Križan, v. r.
riaditeľ OR Žilina

Telefón

ŽSR sú za

IČO

31364501

DIČ

2020480121

IČ DPH

SK2020480121

súdu Bratislava III, v oddiele Po, vo vložke 312/B

Prílohy

Žiadosť + situácia

Vyjadrenie SOZT

Vyjadrenie SEE

Na vedomie

SM, OSMZA (Oblasťná správa majetku Žilina)

ELSPOL-SK, s.r.o.

Miestneho priemyslu 1085

029 01 Námestovo 1

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Katarína Ponechalová



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA,
SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY
P. O. HVIEZDOSLAVA 730
010 01 ŽILINA
SEE – TECHNICKÉ ODDELENIE

• **ŽSR, OR Žilina**

• **Ing. Katarína Ponechalová**
Sekcia ŽTS, odd. technické
1.mája 34
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa:
SW13039
7.3.2024

Naše číslo
5-35/2024/ SEE- TO

Vybavuje/linka
Ing. Tomáš Papík:

Žilina
14.3.2024

Vec: Opätovné vyjadrenie k stavbe Rekonštrukcia TS a rozšírenie NNK – Ilava – ul. Kpt. Nálepku

ŽSR, OR Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky k „**Žiadosti o opätovné vyjadrenie k stavbe k územnému a stavebnému konaniu pre stavbu: 13039 Ilava – ul. Kpt. Nálepku – Rekonštrukcia TS a rozšírenie NNK**“, v k. ú. Ilava, dáva na základe predložených podkladov nasledovné stanovisko:

- V záujmovej oblasti horeuvedenej stavby na parcelách uvedených v žiadosti v k. ú. Ilava ani v mieste križovania s traťou ŽSR v žkm cca 141,784 **sa nenachádzajú** vedenia a zariadenia v správe SEE, OR Žilina.
- Upozorňujeme, že nakoľko sa jedná o časti parciel v blízkosti železničnej trate s trolejovým vedením musí byť pri všetkých prácach a pohyboch mechanizmov dodržaná bezpečná vzdialenosť od zostavy trakčného vedenia i betónových základov trakčných podpier, ktoré je napájané striedavým napätím 25 kV v zmysle platných zákonov predpisov a noriem (TNŽ 343109).
- V prípade poškodenia akýchkoľvek našich zariadení i vedení pri akýchkoľvek činnostiach súvisiacich s realizáciou projektu budú všetky náklady spojené s odstránením následkov vyúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.

Toto čiastkové vyjadrenie SEE Žilina nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých predmetom veci a slúži iba ako podklad pre vydanie súhrnného stanoviska OR Žilina.

S pozdravom,



E-mail
papik.tomas@zsr.sk

IČO
31364501

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITELSTVO ŽILINA
SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY
1.mája 34, 010 01 Žilina

OR Žilina
Sekcia ŽTS
ul. 1. mája 34
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilina
SW13039	175/SOZT/2022-V	Ing. Petný/041-2292493	8.6.2022

VEC: Vyjadrenie k projektu stavby „13039 Ilava – Ul. Kpt. Nálepku – Rekonštrukcia TS a rozšírenie NNK“, k. ú. Ilava


ŽSR – OR Žilina Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v ochrannom pásme ŽSR na pozemkoch KN-C parc. č. 940/2, parc. č. 938/1, parc. č. 938/3, parc. č. 939/2, parc. č. 1090/6, parc. č. 1190/2, parc. č. 1190/3, parc. č. 1190/1, parc. č. 1189/1, parc. č. 1192/1, parc. č. 650/22, parc. č. 1296/78, parc. č. 1296/1; KN-E parc. č. 2575, parc. č. 5054/510, parc. č. 2572/1, parc. č. 2080/1, situovanej na trati Bratislava – Žilina v žkm 141,789, k. ú. Ilava

má nasledovné pripomienky:

1. V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (ŽDK, TK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priloženej situácie.
2. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musia byť tiež priložené vypísané „*Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera*“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č. 11155/2017/O310-002 zo dňa 29.06.2017 (v znení zmeny 1 s účinnosťou od 05.11.2020) a „*Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky*“ v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 21/2020 k implementácii protikorupčnej politiky v podmienkach Železníc Slovenskej republiky zo dňa 13.08.2020. „*Prehlásenia*“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia. Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina – Ing. Barčíka na tel. č. 0903 907 681.
3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového NN káblového vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
4. Pri pretlakoch popod železničnú trať žiadame umiestnenie štartovacích jám a hĺbku pretlaku zvoliť tak, aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej správe, resp. v prípade riadeného pretlaku dodržať predpísanú vzdialenosť od našich vedení a ich ochranného pásma.

5. Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.
6. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).
7. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
8. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasýpaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
9. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

S pozdravom



Prílohy:

1. Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera.
2. Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky.

elspol-sk profesionálne a spoľahlivo		Stupeň: DRS
ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 023 01 Námestovo		Formát: A3
Vypracoval: Ing. J. Bubák	Kontroloval: Ing. P. Mikulaják	Dátum: 09/22
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Ťajľanskej 2927/6, 010 47 Žilina	Zodp. projektant: Ing. P. Mikulaják	Mierka: -
Stavba: 13039 - Iľava - Kpt. Milého rekonštrukcia T5 a Rozšírenie NNK		Číslo listu: -
Miesto stavby: Kúľava		Číslo výkresu: -
Obsah: Situálny výkres pre ZSK		

