



## Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



### Vec: Stanovisko k prevzatiu vodnej stavby do prevádzky TAVOS a.s.:

Stavebník      **Obec Pavlice, Pavlice 146, 925 42, IČO: 00 682 144**

Stavba :      Pavlice – splašková kanalizácia a ČS

#### v rozsahu:

- Stoka PA1 – potrubie z PVC DN250 – dĺžka 358,30 m
- Stoka PA1.1 – potrubie z PVC DN250 – dĺžka 149,35 m
- Stoka PA2 – potrubie z PVC DN300 – dĺžka 524,87 m
- Stoka PA2.2 – potrubie z PVC DN300 – dĺžka 162,68 m
- Stoka PA3 – potrubie z PVC DN300 – dĺžka 202,31 m
- Výtlačné potrubie PA3 – potrubie z HDPE DN50 – dĺžka 96,95 m
- Čerpacia stanica PA3 Ø1200 mm

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Krajský úrad životného prostredia Trnava, rozhodnutím č. KÚŽP-1/2004/00035/An zo dňa 30.01.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.03.2004. Platnosť rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím č. KÚŽP-1/2006/00092/Mi zo dňa 23.01.2006 a rozhodnutím č. KÚŽP-1/2007/00479/Mi zo dňa 13.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.12.2007.

Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-TT-OSZP2-2024/015848-004 zo dňa 06.06.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.06.2024.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa/nespĺňa~~ podmienky prevádzkovania a **súhlasíme/nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

**Zistené nedostatky :** žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatiu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 30.08.2024

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	investičný a obchodná riaditeľ
Ján Chrastek	-	vedúci Útvoru odvádzania odpadových vôd
Mgr. Jozef Kováčik	-	majster Útvoru odvádzania odpadových vôd Trnava