

LEGENDA

POL.	NÁZOV
DP	STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD
PP	STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD – RIEŠI SAMOSTATNA PD SO-01
VP	VODOVODNÁ PRÍPOJKA
EP	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
NN	ELEKTRICKÉ VEDENIE NN - VZDUŠNÉ
DRZ	DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU (v plastovej skrínke S 300DC s rámom SET 6 FLEXI 250 , rozmery: (vxšxh) 500x510x225mm, výrobca HUTIRA Handlová)
7	OCEĽOVÁ RÚRA HLADKÁ ČIERNA BEZŠVOVÁ, STN 42 5715 DN25, mat. 11 353
9	OCEĽOVÁ RÚRA HLADKÁ ČIERNA BEZŠVOVÁ, STN 42 5715 DN25, mat. 11 353.1, povrchová izolácia BRALEN
10	PRECHODKA PE/ocel; PE100 SDR11; typ USTR ; D/DN 32/25 - 612780
11	RÚRA HDPE, PipeLife SUPERpipe; PE100 RC; SDR11; D32x3,0 ; PN10 - ORANŽOVÁ
14	OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA, mat. 11 353.0, dĺ 0,2m + 0,5m – pre rúru DN 25 (pozri č. výkr. DP 5)
18	OCEĽOVÉ KOLENO VARNÉ K90 DN 25, mat. tr. 11
19	OCHRANNÁ RÚRA PE100 RC; SDR11; D63 , konce UTESNIŤ

- * **DVIERKA OCHRANNEJ SKRINKY PRE DRZ OPATRIŤ VÝSTRAŽNÝMI TABUĽKAMI S NÁPISMI:**
"HLAVNÝ UZÁVER PLYNU"
"ZÁKAZ FAČIŤ A MANIPULOVAT S OTVORENÝM OHŇOM V OKRUHU 1,5m"
"ZÁKAZ PRÍSTUPU A MANIPULÁCIE NEPOVOLANÝM OSOBÁM"
 ZADNÚ STRANU OCHRANNEJ SKRINKY DRZ OPATRIŤ ORIENTAČNOU TABUĽKOU
 MATOU (DTM) s označením vzdialenosti bodu pripojenia PP na STL DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD (v. 20)

KAROL IVANOVÍČ
 odborne spôsobilý technik vo výstavbe
 s osvedčením SKSI č.j.: T2 - 151/2002
 Projektovanie stavieb
 podľa § 43c zákona č. 554/2001 Z.z.

Úplná legenda položiek POZRI čis. výkr. DP 3

Projektant: KAROL IVANOVÍČ <i>Karol Ivanovič</i>	Karol Ivanovič Hviezdoslavova 20 Zlaté Moravce Tel.: 0905727289	
Stavba : ATRIX AGENCY		
Profesia : SO-02 PLYNOINŠTALÁCIA ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE	Dátum: 08. 2024	
Miesto : ŽARNOVICA Parcelné číslo: 1591/3.:/6	Stupeň PD: Realizačný projekt	
Investor : Peter Gréger – ATRIX AGENCY Februárová 629/13, 966 81 Žarnovica	Formát: 2 A4	
Obsah : SITUÁCIA	Mierka 1:100	Čís. výkr.: DP 1

SITUÁCIA M 1:100

