

Okresný úrad v Trnave
Odbor životného prostredia
Oddelenie starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania

Vajanského 2, Trnava 917 01

OBEC OPOJ	
Došlo dňa: 14. 06. 2001	Vybavuje: V Trnave, dňa 05.06.2001
Č. spisu: 188/01	Ukl. znak:
Prílohy: <i>prílohy</i>	Škart. znak:
ROZHODNUTIE	

tel. 0805/ 555 0240

G2001/02390/ŽP-ŠVS/Šm
Úsek : štátna vodná správa

Toto rozhodnutie nadobudie
právoplatnosť dňa: 29.6.2001
V Trnave dňa: 27.9.2001
Podpis: *[signature]*



Okresný úrad v Trnave, odbor životného prostredia, štátna vodná správa, ako príslušný vodohospodársky orgán v zmysle zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

u d e ľ u j e

Investorovi : Obec Opoj v zastúpení starostom obce

p o v o l e n i e

v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách a § 76 a § 82 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela: „ **Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A a A5**“, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, úseku štátnej vodnej správy OVO/2314/96/Me-3272 zo dňa 30.05.1996.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

SO 01 – kanalizačná sieť

Vetva A, úsek Š 28 – Š 41

-potrubie PVC DN 300 o dĺžke 445,0 m

- 42 ks domových prípojok DN 160

Vetva A5, úsek Š 36 – Š 65

-potrubie PVC DN 300 o dĺžke 226,5 m

- 20 ks domových prípojok DN 160

2. Dohotovenému vodohospodárskemu dielu venovať trvalú starostlivosť tak, aby toto slúžilo svojmu účelu.

3. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vodohospodárskeho diela prerokovať s tunajším úradom.
4. Zabezpečiť odborné prevádzkovanie obecnej kanalizácie podľa prevádzkového poriadku.
5. Prevádzkový poriadok predložiť na schválenie tunajšiemu vodohospodárskemu orgánu.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 04.05.2001 požiadala obec Opoj v zastúpení starostom obce o vydanie kolaudačného povolenia podľa § 9 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách na trvalé užívanie vodohospodárskeho diela „Celoobecná kanalizácia Opoj – vetva A a A5“, ktoré bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Trnava, úseku štátnej vodnej správy OVO/2314/96/Me-3272 zo dňa 30.05.1996.

Oznámením č. G 2001/02390/ŽP-ŠVS/Šm zo dňa 16.05.2001 bolo zahájené kolaudačné konanie a nariadené ústne konanie spojené s miestnym šetrením na deň 31.05.2001.

Ku konaniu boli predložené nasledujúce doklady:

- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
- protokol o vykonaných skúškach vodotesnosti kanalizácie
- projekt skutočného vyhotovenia stavby
- atesty a certifikáty preukázania zhody použitých stavebných materiálov
- geodetické zameranie stavby

Na základe skutočností uvedených v žiadosti, predložených podkladov a výsledku vodoprávneho konania rozhodol vodohospodársky orgán tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle §53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Žiadateľ je povinný požiadať na Okresnom úrade v Trnave – odbore životného prostredia po uplynutí 15 dňovej lehoty doručenia rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vybavuje: Ing. Blažena Šimončíčová

Zodpovedná: Mgr. Johana Škodáčková

Ing. Erika N E M Č E K O V Á
vedúca odboru životného prostredia



Doručuje sa:

1. Obec Opoj v zastúpení starostom obce
2. ZsVAK š.p., Kukučínova 13, 921 79 Piešťany
3. OÚ v Trnave, OŽP – ŠVS – ku spisu