



Jakub Mikloš
 MJ projekt s.r.o.
 Štúrova 422/11
 082 22 Šarišské Michaľany

Naše číslo: 3/2024
 Vybavuje:
 Email info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 15.01.2024

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Lokalita hromadnej vystavby - Chaty - 17ks 25A
 Odberné miesto: Jakubany, Jakubany, č. parcely: C 2527/77, 2547/43
 Priamovýhrevné vykurovanie / ohrev : ÁNO

	existujúca	odsúhlasená
Povolené istenie elektrickej prípojky	0 A	50 A
Povolená amperická hodn. hlavn. ističa pred elektromerom	0 A	25 A
LHV - počet povolených hlavných ističov pred elektromerom	0 ks	17 ks
Typ prípojky		trojfázová

Hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B".

Napájacia trafostanica : Nová distribučná trafostanica
 Číslo NN vývodu : Nový NN vývod
 EIC : 24ZVS0000809761A

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

Názov stavby: JAKUBANY, 17 RCH ĽUBOVNIANSKE KÚPELE - VN, VNR, TS, NN

Žiadateľ (investor): Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Miesto stavby:

katastrálne územie Nová Ľubovňa

KN-C parc.č : 1614/2

KN-E parc.č : 1573/1

katastrálne územie Chmeľnica

KN-C parc.č : 922/3, 922/2, 922/1, 910/7, 1056/3, 910/4, 918/5, 918/2,
 918/3, 914, 920/5

katastrálne územie Jakubany

KN-C parc.č : 2541/2, 2650/10, 2538/5, 2540/5

KN-E parc.č : 13823, 2513/3, 2513/4, 2449, 2513/2, 2513/1

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk
 Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997
 info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektliny.sk
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



Strana 2 z 4

Zodpovedný projektant: MJ projekt s.r.o., Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany

Požadovaná MRK: 171kW

Spôsob merania: Priame

Stupeň projektu: Projekt pre realizáciu stavby

Členenie stavebných objektov z hľadiska zabezpečenia elektrickou energiou:

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

- Úsek 01 VN rozvody
- Úsek 02 NN rozvody
- Úsek 03 VN rozvádzač
- Úsek 04 OEZ

PS 01 Trafostanica

Popis navrhovaného riešenia:

Úsek 01 VN rozvody: Napojenie novej blokovej transformačnej stanice TS-Chaty je riešené odbočením z existujúceho VN rozvádzača VNR0982-0001 Rázcestie Ľubovnianske kúpele. Od jestv. VN rozvádzača VNR0982-0001 je trasa káblovej VN prípojky káblom 3x (20-NA2XS2Y 1x70RM/16) uloženom v chráničke KSX-PEG vedená po pozemkoch KN-C parc. č. 1614/2, 922/3, 922/2, 922/1, 910/7, 1056/3, 910/4, 918/5, 918/2, 918/3, 914, 920/5, 2541/2, 2541/4, 2650/10, 2538/3 a pozemkoch KN-E parc. č. 1573/1, 13823, 2513/3, 2513/4. Vedenie projektovanej VN prípojky bude ukončené v projektovanej blokovej transformačnej stanici TS-Chaty.

Úsek 02 NN rozvody: Z navrh. NN rozvádzača trafostanice sa káblami 1-NAYY-J 4x150SE resp. 1-NAYY-J 4x240SM napoja návrh. skrine SR. Od NN rozv. trafostanice je NN káblové vedenie uložené v zemi v chráničke po pozemkoch KN-C parc. č. 2541/2, 2650/10, 2538/5, 2540/5, 918/2, 918/3, 914, 920/5 a pozemku KN-E parc.č. 2513/3, 2513/4, 2449, 2513/2, 2513/1. Navrh. skrine SR budú osadené na pozemkoch KN-C parc. č. 2540/5, 2541/2, 918/3, 918/2 a pozemku KN-E parc.č. 2449, 2513/4, 2513/1.

Úsek 03 VN rozvádzač: V jestv. VN rozvádzači VNR VN0982-0001 Rázcestie Ľubovnianske kúpele osadeného na pozemku KN-E parc.č. 1573/1 vymeniť jestv. VN rozvádzač 3K za nový VN rozvádzač 4K.

Úsek 04 OEZ: Z navrh. rozpojovacích a istiacich skriň, trafostanice sa káblami 1-AYKY-J 4x16RE napoja jednotlivé elm. rozvádzače RE.

PS 01 Trafostanica: Projektovaná transformačná stanica Gräper HKP - koncová bude umiestnená na pozemku KN-C parc. č. 2538/5.

Vyjadrenie

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme.

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. 7129/2022/ z 13.4.2022

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvaram Siet'ový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.



Strana 3 z 4

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľa má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovej adrese: sietovy_obchod@vsdas.sk.

- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

- Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsdas.sk).

- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.



Strana 4 z 4

S pozdravom

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vladimír Petrušák'.

Ing. Vladimír Petrušák
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a
NN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Branislav Golec'.

Ing. Branislav Golec
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy