

Vyukurovacía krivka, čas a parametre dodávky tepla ÚK a dodávky TÚV

Odborné miesto :	Pavla Križku 390/4 SŠUP	
Tepelný zdroj :		KOST Pavla Križku 390/4 SŠUP

Parametre ÚK	Hodnota
Výstup pri +15 °C [°C]	12
Výstup pri -15 °C [°C]	50
Korekcia teploty [°C]	

Parametre ÚK	Hodnota
Limit normál [deň] [°C]	5
Limit útlm [noc] [°C]	5
Útlm veľkosť [°C]	0

Základná vykurovacía krivka

Vonkajšia teplota [°C]	-15	-10	-5	0	5	10	15
Teplota výstup z TZ [°C]	50	43,7	37,3	31,0	24,7	18,3	12

Limit normál [deň] [°C]	pri vonkajšej teplote vyššej ako Limit normál sa kúrenie v čase Kúrenie normál vypne
Limit útlm [noc] [°C]	pri vonkajšej teplote vyššej ako Limit útlm sa kúrenie v čase Kúrenie útlm vypne

REŽIM ÚK	Kúrenie normál		Kúrenie útlm		Kúrenie vypnuté	
	Od-Do [hod]	Od-Do [hod]	Od-Do [hod]	Od-Do [hod]	Od - Do [h]	Od - Do [h]
Pondelok	0:00 - 24:00					
Utorok	0:00 - 24:00					
Streda	0:00 - 24:00					
Štvrtok	0:00 - 24:00					
Piatok	0:00 - 24:00					
Sobota	0:00 - 24:00					
Nedeľa	0:00 - 24:00					

REŽIM TÚV	Čerpadlo zap Od - Do	Žiadaná TÚV 1		Žiadaná TÚV 2		Žiadaná TÚV 3		Žiadaná TÚV 4		Žiadaná TÚV 5		Žiadaná TÚV 6	
		Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]
Pondelok	Bez TÚV												
Utorok	Bez TÚV												
Streda	Bez TÚV												
Štvrtok	Bez TÚV												
Piatok	Bez TÚV												
Sobota	Bez TÚV												
Nedeľa	Bez TÚV												

Na základe písomnej (mailovej, telefonickej) žiadosti Odberateľa , alebo ním poverenej osoby, Dodávateľ upraví režim a parametre vykurovania a dodávky TÚV.

Vo Zvolene :

Ing. Ivan Adam

konateľ spoločnosti
Dodávateľ

Ing. Vladimír Bella

Mgr. Ondrej Lunter
predseda BBSK
Odberateľ