

527/2024

Príloha č. 1 ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 8622**TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA,
OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA****Rok: 2025****Dodávateľ:** Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou**Odberateľ:** Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

1.	Číslo a adresa odberného miesta	Multifunkčná hala (MH)
2.	Tepelný zdroj	CZT
3.	Vykurovacia krivka : Vonkajšia teplota °C	12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12
	Teplota vyk. vody ÚK °C	37 39 42 44 47 49 51 53 56 58 61 63 66
4.	Výpočtový teplotný spád °C	85 /60
5.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK	: 84860421/BL/22 (MH)
6.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TÚV	: 84911519/YJ/22 (MH)
7.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV	:
8.	Nočný útlm	: do teploty - 10°C od 22,00 hod. do 5,00 hod.
9.	Veľkosť útlmu v °C	: 10 °C
10.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	ÚK: 68 600,00 TÚV: 11 400,00 Spolu: 80 000,00
11.	Ročné dohodnuté množstvo TÚV v m3	:
12.	Regulačný príkon v kW	ÚK: 12,94 TÚV: 2,15 Spolu: 15,09
13.	Max. príkon v kW	: 252
14.	Odber TÚV – počet dní v týždni - zima / leto	: 7 / 7
15.	Diferenčný tlak v kPa	: 30
16.	Prietok v m³/h	: 7,2
17.	Celková plocha (objem) v m2 (m3)	: 1413
18.	Počet osôb	:

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.

V Moldave nad Bodvou, dňa 28.11.2024