

Príloha č. 3  
Špecifikácia Odberných miest a Maximálneho príkonu

Objekt spotreby tepla	773
Špecifikácia Odberného miesta	MŠ+hosp.pav.
Adresa Odberného miesta	Bradáčova 773 Myjava
Tepelný zdroj, z ktorého sa zabezpečuje dodávka tepla	K - Sekule, M. Marečka 272/18 Myjava
Odber teplej vody:	Nie
Adresa umiestnenia meradla na vykurovanie: na ohrev teplej vody:	Bradáčova 773 K - Sekule, M. Marečka 272/18
Technické parametre teplonosnej látky	
Pre vykurovanie:	Teplota vody Prívod: 65 C° Spiatočka: 50 C° Diferenčný tlak 15 kPa
Pre ohrev teplej vody:	Teplota vody TUV 50 C° Tlak vody TUV 600 kPa Denne v čase od 5:00 hod do 23:00 hod
Požadovaný maximálny príkon	293,00
Vykurovacia krivka:	
Vonkajšia teplota C°	-10 0 10
Teplota výstupu ÚK C°	65 55 45
Vykurovaná plocha m <sup>2</sup>	640,00