

Zmluvné strany dojednávajú nasledovné obchodno-technické podmienky dodávky tepla podľa Zmluvy (ust. § 19 ods. 2 písm. a) až h) Zákona o tepelnej energetike):

1. Dohodnuté Odborné miesto: špecifikované v Prílohe č. 3.
2. Požadovaný maximálny tepelný príkon na Odbornom mieste: Príloha č. 3.
3. Objednané množstvo tepla na príslušný kalendárny rok: Objednané množstvo tepla na príslušný rok zodpovedá Ročnému množstvu tepla v zmysle Prílohy č. 2.
4. Regulačný príkon (§ 6 ods. 4 až 9 vyhlášky Úradu č. 312/2022 Z. z.): Príloha č. 2.
5. Technické parametre teplotnosného média: Príloha č. 3.
6. Odberový diagram: špecifikovaný v Prílohe č. 3.
7. Technické parametre a typ zariadenia na spotrebu tepla: špecifikované v Prílohe č. 3.
8. Hranica plnenia dodávky tepla zo sekundárnej siete Dodávateľa tvorenej privodným potrubím je na výstupe prvej uzatváracej armatúry na tepelnej prípojke Odberateľa. Táto uzatváracia armatúra je súčasťou sekundárneho rozvodu a je súčasne majetkovo - právnou hranicou a hranicou povinnosti opráv a údržby zariadení Dodávateľa. Na vratnom potrubí je majetkovo - právna hranica a hranica povinnosti opráv a údržby Dodávateľa na vstupe poslednej uzatváracej armatúry pred meračom tepla.
9. Hranica plnenia dodávky teplej vody a povinnosti opráv a údržby Dodávateľa je
 - a) na výstupe prvej uzatváracej armatúry na prípojke teplej vody do objektu a na cirkulačnom potrubí je hranica povinnosti opráv a údržby Dodávateľa na vstupe poslednej uzatváracej armatúry na prípojke teplej vody do objektu, alebo
 - b) na výstupe prvej uzatváracej armatúry z KOS teplej vody a na cirkulačnom potrubí je hranica povinnosti opráv a údržby Dodávateľa na vstupe poslednej uzatváracej armatúry do KOS teplej vody.