

**TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA****Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:****470290****Číslo zmluvy: 470290**

Lokalita:

Odvzdávacia stanica tepla – č. **OST:****ZA.OST290**

Ulica:

**Komenského 48**Odborné miesto: **ZA.290**

Názov OM:

**Žilinský samosprávny kraj**

Odberateľ:

**Žilinský samosprávny kraj**

Ul. Komenského 48

010 01 Žilina

Dátum začatia odberu:

01.01.2007

Médium: Voda

 **OM pripojené z primárnej siete:**

Zmluvné miesto dodávky:

Max. tepelný príkon (spolu za ÚK, TV, VZT): 0,685 MW

Dimenzia prípojky: DN65

Dĺžka prípojky: 94 m

vo vykurovacom

období pri -15 °C max.: 60°C

mimo vykurovacieho

obdobia max.: 40°C, max. 50 °C v závislosti od ohrevu TV

**Teplota vratnej vody** nesmie prekročiť:

vo vykurovacom období pri -11 °C max.: 55 °C

mimo vykurovacieho obdobia max.: 55 °C

**Entalpia** odobratého média pre doplňovanie:vo vykurovacom období v kWh/m<sup>3</sup>: 63.08mimo vykurovacieho obdobia v kWh/m<sup>3</sup>: 63.08**B. Meranie dodávky**Spôsob merania **na primárnej strane OST:**

Typ merania (typ OM)	Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia)
Celkové teplo	SCYLAR 548 Sharky 473 DN40

**Prerozdelenie množstva tepla pre ÚK:**

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je samostatne meraný na OM, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

**Prerozdelenie množstva tepla a m<sup>3</sup> pre TV:**

Ak odberné miesto nemá namontované určené meradlo spotreby množstva TV, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.11 a 6.12 Všeobecných zmluvných podmienok.

**C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):**

1. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK, TV z primárnej siete dodávateľa do OST odberateľa, je:

iné – uzatváracie armatúry

**D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):**

Pri dodávke tepla pre ÚK, TV z primárnej siete dodávateľa do OST:

iné – uzatváracie armatúry

Dátum potvrdenia:

Ing. Viera Sako  
manažér starostlivosti o zákazníkov