

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby osvetlenia

a) Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia obec Slovinky 1. etapa

	Typové označenie - výrobca	Technické parametre	Počet kusov
LED Svetidlo	PROLI typ SRL018 mini-24LED 19W	3040 lm	115
Výložník	SEZ, typ JB 300	0,3 m	48
Výložník	SEZ, typ JB 500	0,5 m	27
Výložník	SEZ, typ JB 1000	1,0 m	23
Výložník	SEZ, typ dvojvýložník pre oceľ. stožiar	1,0 m	1
Oceľový stožiar	ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/80/3PK12-Z	8,0 m	1
Betónový stožiar	Stožiar EPV 9/6	9,0 m	1
Astrohodiny	FIRN elektro s.r.o, NOVA ORBIS ASTRO CITY		3
RVO	HASMA, S 25A	50A	3
Vodič VO	Prysmian, typ NFA2X 2x25 RM 0,6/1KV	2x25mm ²	210
zásuvka	Zásuvka vianočná výzdoba	IP65	19

b) Technická špecifikácia zariadení pripojených na sústavu verejného osvetlenia obec Betliar, vo vlastníctve Objednávateľa.

	Označenie	Technické parametre	Počet kusov
Oceľový stožiar	ELV PRODUKT Senec, typ STK 60/50/3PK12-Z	6 m	4
Vianočná výzdoba		12W	19

Príloha č. 3: SLA (Servisná zmluva)

- I. Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr do **14 dní** odo dňa oznámenia o bodovom výpadku osvetlenia (1 svetelné miesto) začal práce a nepretržite pokračoval v odstraňovaní poruchy svetelného miesta.
- II. Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr do **24 hodín** od prijatia oznámenia o poruche zahájil práce a odstránil výpadok verejného osvetlenia pokiaľ sa dotýka celej obce.
- III. Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr do **2 dní** odo dňa oznámenia o poruche zahájil práce a odstránil výpadok osvetlenia pokiaľ sa dotýka celej ulice alebo námestia.
- IV. Pre stanovenie lehoty odstránenia poruchy je rozhodujúci čas nahlásenia výpadku osvetlenia. Ak Poskytovateľ písomne neoznámí Objednávateľovi iné kontaktné údaje pre nahlásovanie porúch, nahlásuje Objednávateľ alebo ním poverená osoba výpadok poskytovania služby na:

Poruchová Linka VSD tel: **0800 123 332**