

10. Zmluvne dohodnuté množstvo tepla – ročné:

168500 kWh

odberné miesto	ÚK		TV		spolu	
	odber	príkon	odber	príkon	odber	príkon
	kWh	kW	kWh	kW	kWh	kW
SOS Hattalova 968/33 Námestovo	168500	40,558	0	0,000	168500	40,558

11. Termoregulačné ventily:

SOŠ Hattalova 968/33 Námestovo

nie

Pomerové rozdeľovače nákladov ÚK:

SOŠ Hattalova 968/33 Námestovo

nie

12. Údaje o objekte odberateľa a technické parametre zariadenia na spotrebu tepla:

odberné miesto	vyk. plocha	byty		nebyty		max. tepelný príkon (kW)	dispozičný tlak (kPa)	prietok (m ³ /hod.)
		počet	plocha	počet	plocha			
SOŠ Hattalova 968/33 Námestovo	2850	0	0	1	2850	163,8	21	10

Technické parametre zariadenia na spotrebu tepla (typ zariadenia): vykurovanie radiátormi

13. Nočný útlm:

SOŠ Hattalova 968/33 Námestovo

deň	od hodiny	do hodiny	útlm °C
pondelok - piatok	15 ⁰⁰	5 ⁰⁰	6 °C
sobota	0 ⁰⁰	0 ⁰⁰	6 °C
nedeľa	0 ⁰⁰	0 ⁰⁰	6 °C

14. Odberový diagram:

SOŠ Hattalova 968/33 Námestovo

mesiac	kWh	mesiac	kWh
január	29200	júl	0
február	26300	august	100
marec	25700	september	2200
apríl	16200	október	9900
máj	5200	november	22100
jún	200	december	31400

15. Cena tepla, zálohové platby:

a/ cena tepla

Rozhodnutie URSO číslo 0085/2025/T zo dňa 29.11.2024

fixná zložka

variabilná zložka

314,1576 €/kW

0,1026 €/kWh

b/ zálohové platby - dodávateľ nepožaduje zálohové platby.

termín (deň v mesiaci)

suma (€)

16. Povinnosť odberateľa je oznámiť dodávateľovi najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka, množstvo objednaného tepla na príslušný kalendárny rok podľa jednotlivých odberných miest na vykurovanie alebo prípravu teplej vody formou objednávky.

17. Zmena čl. VI, ods. 7., v "Zmlúve o dodávke a odbere tepla" : Rozdelenie fixných nákladov sa prerozdelení v zmysle vyhlášky 312/2022.

V Námestove dňa

16.12.2024