

Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru s cenovou ponukou

Názov zákazky: „Kúpa a inštalácia pitných fontán“

Dodávka vrátane dopravy 30 ks pitných fontán.

Popis návrhu konštrukcie a prevádzkových parametrov:

Návrhový prietok tryskami spolu: 0,1 lit/s

Prevádzková teplota vody - priemerná (t): 15,0 °C

Čas prevádzky (Td): 12 hod/deň

Zdroj vody: pitná voda

Typ prevádzky: sezónna (8 mesiacov)

Označenie logom BVS a.s. s QR kódom na vrchnej strane pitnej fontány (laserové gravírovanie alebo vypaľovanie) *QR a logo bude dodané BVS, a.s. úspešnému uchádzačovi).

Vyhotovenie – anti- vandal – materiálové a funkčné vyhotovenie pitnej fontány, ktoré je odolné voči poškodeniu nakoľko pitná fontána bude umiestnená v exteriéri. Druh skrutiek napr. torx alebo iné antivandal druhy.

Ovládací tlačový ventil, ktorý je s časovačom (po stlačení voda odtieká 6 – 15 sekúnd).

Podmienkou je dodanie technického výkresu/technického listu pitnej fontány so zakreslením všetkých funkčných častí a rozmerov ako aj použitých materiálov.

Technické parametre:

Veľkosť •

maximálna výška 1,20 m,

minimálna výška 0,8 m,

výška ovládania fontány a výdaja vody by mala byť medzi 0,75 až 0,9 m od zeme,

pitná fontána musí byť so stabilným spodným rámom a kotviacimi prvkami.

Hmotnosť •

Maximálna hmotnosť pitnej 19,8 kg

Minimálna hmotnosť 14,2 kg

Tvar •

Prierez fontánky by mal byť rovnaký po celej výške (nevhodné sú rôzne kónické či nepravidelné tvary, a pod.)

Materiál •

Nerezová ocel AISI 304 s vhodnou povrchovou úpravou, ktorá umožňuje jednoduché čistenie, dezinfekciu a údržbu.

Farba •

v odtieni nerez (resp. hliníka) alebo antracitová RAL 7016

Odtoková mriežka •

musí mať dostatočnú nosnosť - Trieda zaťaženia - A15

Typ roštu – mriežkový, minimálny rozmer odtokového roštu – 180 mm šírka, 200 mm dĺžka

Iné •

Iba detaily dizajnu (napr. kohútik, ovládanie fontány či diskrétné logo zriaďovateľa) môžu byť zhotovené v kontrastnom (striebornom, mosadznom, a pod.) prevedení.

Použitie plastov je neprijateľné.

Dizajn fontán nesmie byť využívaný ako reklamná či informačná plocha.

Popis fungovania fontány:

Pitná fontána bude vybavená tlačidlovým ventilom DN 25 s nastaviteľnou dobou uzatvárania. Výška fontány je max 1,2 m. Fontána je napojená na samostatný prípojný bod a je vybavená ventilom DN 25 s možnosťou prevzdušnenia. Ventil DN 25 slúži na reguláciu prietoku fontánou, a taktiež na jej úplné uzavretie v prípade poruchy. Fontána musí byť napojená výlučne na pitnú vodu. Prevádzkový tlak je 0,35 bar. Pre jeho zabezpečenie, v prípade nutnosti je potrebné vybaviť systém regulátorom tlaku DN 25. Dnová vpusť DN 110 bude vybetónovaná a vybavená

filtračným síťom d3mm á 8mm. Dnová vpust' bude zaústená do kanalizácie, resp. do trativodu, ak nebude možné trasovanie do kanalizácie.

Cena za dodávku fontány:

1.	Cena celkom v EUR bez DPH za dodanie 1ks fontány	ks	1	790,-€
2.	Cena celkom v EUR bez DPH za dodanie 30 ks fontány	ks	30	23 700,-€

V Bratislave, dňa 26.01.2025

podpis predávajúceho

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že predávajúci nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či predávajúci uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke
 Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Predávajúci **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☐ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
	AZP Brno, a.s.	U Šýpků 555, Rajhradice, 664 61, ČR	469 731 50	dodávka pitných fontán	90%	

* Uchádzač označí jednu z možností.

V Bratislave, dňa 26.01.2025

Mgr. Michal Palčínský
 konateľ MASTERWORK, s.r.o.

 (meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za predávajúceho)