

TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA

Evidenčné číslo zmluvy v TEMS:

500400001

Číslo zmluvy: **500400**

Lokalita:

Ilava

Odvzdušňacia stanica tepla – č. OST:

IL.OST04 Pivovarská

Ulica:

Pivovarská

Odborné miesto: **IL.04.003**

Názov OM:

Špeciálna základná škola Pivovarská 455/62

Odberateľ:

Špeciálna základná škola

Pivovarská 455/62

019 01 Ilava

Dátum začatia odberu:

01.01.2025

Médium: Teplá voda

A. Parametre miesta pripojenia (vyberie sa podľa typu pripojenia).
☒ **OM pripojené na výstupe z OST, sekundárnej siete, OOST a PK:**

Max. tepelný príkon pre ÚK pri -11 °C:

MW

Max. tepelný príkon pre TV:

0 **MW**

Statický tlak sekundárneho systému:

300 **kPa**

Rozdiel tlakov na privodnej a vratnej vetve

ÚK:

100 **kPa**

Celková dĺžka trasy ÚK:

m

Počet osôb:

Počet podlaží v najvyššom objekte:

Celková plocha **bytov**:

m²

Počet bytov:

Celkový objem **bytov**:

m³

Svetlá výška bytov:

m

Celková plocha **nebytových priestorov**:

m²

Svetlá výška
nebytových
priestorov:

Celkový objem **nebytových priestorov**:

m³

m

**Celková plocha/objem (byty, nebyt.
priestory):**

m²

m³

Typ stavebnej sústavy:

☐ **OM pripojené z primárnej siete:**

Zmluvné miesto dodávky:

Max. tepelný príkon (spolu za ÚK, TV, VZT): 0 MW

Dimenzia prípojky:

Dĺžka prípojky: m

B. Meranie dodávkySpôsob merania **na primárnej strane OST:**

Typ merania (typ OM)	Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia)
1. Doplnovanie rozvodov ÚK	Vodomer

Spôsob merania **na sekundárnej strane:**

Typ merania (typ OM)	Výrobca Identifikácia merania (typ meracieho zariadenia):
1. Teplo na ohrev ÚK	PolluTherm B 10l/imp AN130L260Qp3,5MK10 DN25

Prerozdelenie množstva tepla pre ÚK:

V prípade, ak je na sekundárnych rozvodoch pripojených viac odberateľov a odber tepla na ÚK nie je samostatne meraný na OM, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Prerozdelenie množstva tepla a m³ pre TV:

Ak odberné miesto nemá namontované určené meradlo spotreby množstva TV, postupuje sa v zmysle čl. VI písm. B bod 6.11 a 6.12 Všeobecných zmluvných podmienok.

C. Hranica dodávky tepla (vyberie sa podľa typu hranice dodávky tepla):

1. Hranica plnenia dodávky tepla pre ÚK z OST, zo sekundárnej siete, z OOST a PK dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:

- ☒ Prvá protipríruba za meračom tepla,
☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST,OOST a PK cm pred/za stenou
☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
☐ iné.....

2. Hranica plnenia dodávky tepla pre TV z OST, zo sekundárnej siete, z OOST a PK dodávateľa do sekundárnej siete odberateľa je:

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK..... cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☐ iné.....

D. Majetkovoprávna hranica povinnosti opráv a údržby zariadení (vyberie sa podľa typu dodávky):**1. Pri dodávke tepla pre ÚK z OST, zo sekundárnej siete, z OOST a PK dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie:**

- ☒ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, OOST a PK, cm pred/za stenou
- ☐ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu, cm pred/za stenou
- ☐ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zberači ÚK,
- ☐ pred objektom odberateľa v odbočnej šachte,
- ☐ iné.....

2. Pri dodávke tepla pre TV z OST, zo sekundárnej siete, z OOST a PK dodávateľa je majetkovoprávnou hranicou, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie :

- ☐ Prvá protipríruba za meračom tepla,
- ☐ časť potrubia pri prechode cez stenu v priestore technológie OST, zo sekundárnej siete, OOST a PK cm pred/za stenou
- ☒ časť potrubia vstup do objektu cez stenu do bytového domu cm pred/za stenou
- ☐ prvá príruba za výstupnou uzatváracou armatúrou na rozdeľovači a prvá príruba pred uzatváracou armatúrou na zberači TV,
- ☐ iné.....

Dátum potvrdenia: 11. 02. 2025

Ing. Viera Sako
manažér starostlivosti o zákazníkov