

Opis predmetu obstarávania

Technická správa

Predmet zákazky /názov : Výmena silových káblov NN nevyhovujúcich aktuálnym normám.

1.CPV hlavný slovník : 31310000-2 Hlavné vedenie

2.Doplnkový slovník : 65300000-6 Rozvod elektriny a súvisiace služby
60000000-7 Dopravné služby bez prepravy odpadov

3. Predmetom zákazky je výmena silových zastaraných káblov NN nevyhovujúcich aktuálnym normám : STN 332000-7-710 2013-08,STN 347411,STN 332000-5-54, STN 332000-6-2018, STN 747659, STN 92023 2013-01

4.Popis zákazky

Silové NN káble AYKY káble (spojkované v zemnej trase) uložené v zemi nevyhovujú súčasným normám ani izolačnému stavu, je potrebné dané káble vymeniť za nehorľavé káble, ktoré sa uložia do nového káblového rebríka (600mm) a káblového roštu v existujúcom pochôdznom kolektore. Začiatok trasy je v budovách FRO, monoblok a polikliniky (hlavné rozvádzače jednotlivých budov) a končia v rozvodni pri kotolni. Káble sa pripoja na jestvujúce poistkové spodky cez káblove oká v rozvádzačoch.

Rozpis káblov:

N2XH-J 4x95 2x 330m, 3x300m, 1x230m

N2XH-J 4x120 230m

N2XH-J 4x50 230m

5. Výmena

Na všetky práce pri ťahaní káblov (ťahanie káblov, montáži káblového rebríka, ukončení vodičov a pripojení) dohliada elektrotechnik – špecialista § 23 podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. MPSVR SR.

6. Podmienky cenovej ponuky

V cenách musia byť uvažované kompletne náklady na prípravné práce spojené s miestnym zisťovaním, overením zapojenia, spracovanie návrhu v stupni dielenskej dokumentácie, zaistenie beznapätového stavu.

www: fnspza.sk
e-mail:
energocentrum@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923

V cene dodávky musia byť zahrnuté náklady na dopravu, presun po stavbe a pomocné práce spojené s dopravou do polohy zabudovania prvku.

Je nutná obhliadka miesta realizácie

V cene montáže musí byť uvažovaná demontáž existujúceho káblov v rozvodniach, kompletne pripojenie nových káblov pod existujúce svorky, preskúšanie, nastavenie a uvedenie do prevádzky. Vyhodenie východiskovej revíznej správy.

7. Bezpečnostné a pracovné predpisy

Nakoľko sa priestore chodieb sa pohybujú chodci a akumulátorové vozidlá pre rozvoz stravy. bude nutné tieto práce vykonávať v čase pracovného pokoja prípadne nízkej pracovnej vyťaženia objektu po dohode z investorom.

Všetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachádzajú, budú označené výstražnými tabuľkami.

Celé elektrické zariadenie musí byť podrobené odbornej prehliadke - podľa vyhl. č. 508/2009 Zz.

Elektrické zariadenia a elektroinštalačný materiál musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody... a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

.....
Daniel Šutý
Konateľ spoločnosti

www: fnspza.sk
e-mail:
energocentrum@fnspza.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923