

Komu je určené

Váš list značka

Naša značka
HTM/2025/st0325

Vybavuje

V Bratislave dňa
7.3.2025

EC: Súhlas s postúpením licencie pre použitie diela na realizáciu stavby
avba: SO 01 Splašková kanalizácia" budovaného v rámci stavby s názvom
„Grinava - kanalizácia"

Autor projektu, spoločnosť HYDROTEAM s.r.o., v zastúpení Ing. Michal Stanovský, konateľ spoločnosti, týmto súhlasí s postúpením licencie, t.j. použitie diela v rozsahu a na čas vyhnutne potrebný na realizáciu stavby na objekte SO 01, na spoločnosť Steper, s.r.o. Uvedený súhlas nie je možné delegovať innej strane, pokial by počas realizácie diela až do kolaudácie došlo k prechodu, zmeně alebo ukončeniu riadneho zmluvného vzťahu stavebníka s objednávateľom. Uvedený v projektovej dokumentácii je Steper, s.r.o. oprávnený vykonávať len so súhlasom spoločnosti HYDROTEAM s.r.o. Autor projektu si naďalej vyhradzuje právo autorského dohľadu nad realizáciou diela.

Ing. Michal Stanovský
konateľ

kontakt:

0776023, IČ DPH: SK 2020312118, Reg.: OR: OS BA 1, odd. Sro., vi. č. 1934/B, IBAN: SK 98 1100 0000 0026 2500 0130

e-mail:

viac ako 25 rokov spoločnosti
... rozumieme svojej práci ...



OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok

Číslo: OU-PK-OSZP-2015/741/I-54/Km

dňa 11.2.2015

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods.1) zák. NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. „a“ zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prieskupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení neskorších predpisov (stavebný zákon) po vykonanom vodoprávnom konaní

**vydáva p o v o l e n i e na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 ods.1) vodného zákona, § 66 stavebného zákona,
v súlade s § 46 a § 47 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov**

Stavebníkovi: Mesto Pezinok, zastúpenému primátorom mesta
Rađničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Vodná stavba: Grinava – kanalizácia (bez objektov SO 02.2 – lapače splavenín)
Miesto stavby: Pezinok – miestna časť Grinava
Katastrálne územie: Pezinok, Grinava

Pre vodnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby príslušným určeným stavebným úradom – Mestom Svätý Jur pod č.j.: Výst./9091/2385/2009-Po zo dňa 18.1.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2010.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Všeobecné podmienky:

a) **Účel stavby:**

Splašková kanalizácia: Zabezpečenie odvádzania spaškových odpadových vôd od jej producentov v Pezinku – Grinave spaškovou stokovou sieťou do existujúcej verejnej kanalizácie mesta Pezinok a následne čerpaním cez Malokarpatský kanalizačný zberač do Ústrednej ČOV Bratislava – Vrakuňa. V záujmovom území nie je v súčasnosti vybudovaná verejná kanalizácia. Výhľadovo je kapacitne možné napojenie stokovej siete z obce Limbach.

Dažďová kanalizácia: Odvádzanie vod z povrchového odtoku v Pezinku – Grinave do existujúcej dažďovej kanalizácie, do rigolu pri železničnej trati a do Limbašského potoka.

- b) Stavba pozostáva z nasledovných objektov:

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO 01 Splašková kanalizácia:

Verejná spašková stoková sieť je navrhované ako gravitačná s následným prečerpávaním. Celková dĺžka potrubí je 10 931 m, z toho gravitačné potrubia v dĺžke 8792 m a výtláčne v dĺžke 2139 m. Čerpacie stanice 4 ks. Navrhované potrubie bude vedené prevažne v ceste II/502, III/5024, v miestnych komunikáciach, chodníkoch a v zelených pásoch.

SO 01.1 Zberače a výtláčne potrubia:

Zberač „A“: DN 300 - dĺžka 906,42 m, vedený v Štúrovej a Myslenickej ul., zaústený do čerpacej stanice ČS1.

Zberač „VB-1“: DN 300 - dĺžka 2,63 m, vedený v parku na Myslenickej ul., zaústený do zberača A pred ČS1.

Zberač „A-1“: DN 300 - dĺžka 730,46 m, vedený v Myslenickej ul., zaústený do zberača A pred ČS1.

Zberač „A-1-1“: DN 300 - dĺžka 81,19 m, vedený v Myslenickej ul., zaústený do zberača A.

Zberač „A-1-1-1“: DN 300 - dĺžka 8,17 m, vedený v Myslenickej ul., zaústený do zberača A-1-1.

Zberač „A-2“: DN 300 - dĺžka 797,74 m, vedený v Myslenickej a Cintorínskej ul., zaústený do zberača A.

Zberač „A-2-1“: DN 300 - dĺžka 132,83 m, vedený v Hurbanovej ul., zaústený do zberača A-2.

Zberač „A-2-2“: DN 300 - dĺžka 64,12 m, vedený v Myslenickej ul., zaústený do zberača A-2.

Zberač „A-2-3“: DN 300 - dĺžka 282,17 m, vedený v u. Cintorínska, družstevná a D. Virgoviča, zaústený do zberača A-2.

Zberač „A-2-3-1“: DN 300 - dĺžka 153,96 m, vedený v Družstevnej ul., zaústený do zberača A-2-3.

Zberač „A-3“: DN 300 - dĺžka 203,34 m, ul. Štúrova, J. Matušku a J. Raka, zaústený do zberača A.

Zberač „A-4“: DN 300 - dĺžka 149,00 m, ul. Štúrova a Hurbanova ul., zaústený do zberača A.

Zberač „A-5“: DN 300 - dĺžka 82,07 m, ul. Štúrova a Družstevná, zaústený do zberača A.

Zberač „A-6“: DN 300 - dĺžka 117,37 m, ul. Hečkova a D. Virgoviča, zaústený do zberača A.

Zberač „A-6-1“: DN 300 - dĺžka 50,00 m, ul. Hečkova, zaústený do zberača A-6.

Zberač „B“: celková dĺžka 1230,96 m, DN 300 - dĺžka 367,08 m, DN 400 - dĺžka 863,88 m, ul. Nová, Vinice, Podkarpatská, Orešie, J. Raka, zaústený do čerpacej stanice ČS3.

Zberač „B-1“: DN 300 - dĺžka 226,16 m, ul. Nová, zaústený do zberača B.

Zberač „B-2“: DN 300 - dĺžka 210,83 m, ul. Myslenická, zaústený do zberača B.

Zberač „B-3“: celková dĺžka 836,04 m, DN 300 - dĺžka 468,21 m, DN 400 – dĺžka 367,83 m, ul. Myslenická a Vinice, zaústený do zberača B.

Zberač „B-3-1“: DN 300 - dĺžka 53,4 m, ul. Myslenická, zaústený do zberača B-3.

Zberač „B-4“: DN 300 - dĺžka 157,33 m, ul. Myslenická, zaústený do zberača B.

Zberač „B-5“: DN 300 - dĺžka 238,47 m, vedený v ul. Vinice a ulici s nespevneným povrhom, zaústený do zberača B.

Zberač „B-6“: DN 300 - dĺžka 203,34 m, ul. Štirova, J. Matušku a J. Raka, zaústený do zberača B.

Zberač „B-7“: DN 300 - dĺžka 54,3 m, ul. Štirova, zaústený do zberača B.

Zberač „C“: DN 300 - dĺžka 334,38 m, vedený v Grobskej a Železničnej ul., zaústený do čerpacej stanice ČS2.

Zberač „C-1“: DN 300 - dĺžka 75,56 m, Železničná a Nová ul., zaústený do zberača C.

Zberač „D“: celková dĺžka 601,25 m, DN 300 - dĺžka 572,73 m, DN 400 – dĺžka 14,75 m, vedený v Limbašskej ceste a Myslenickej ul., zaústený do čerpacej stanice ČS4.

Zberač „D-1“: DN 400 - dĺžka 491,57 m, vedený v Myslenickej ul., zaústený do zberača D.

Zberač „D-2“: DN 300 - dĺžka 71,83 m, vedený v Myslenickej ul., zaústený do zberača D.

Zberač „D-3“: DN 300 - dĺžka 147,57 m, Myslenická ul., zaústený do zberača B.

Zberač „D-4“: DN 300 - dĺžka 137,90 m, vedený v miestnej komunikácii napojenej na Limbašskú cestu, zaústený do zberača D.

Zberač „D-5“: DN 400 - dĺžka 1,46 m, vedený v asfaltovom parkovisku pri kruhovom objazde za tokom Saulak, zaústený do jestvujúcej verejnej kanalizácie mesta Pezinok. Do zberača je zaústené výtlačné potrubie VD.

Výtlačné potrubie „VA“: HDPE 140x8,3 mm – dĺžka 654,19 m, Myslenická ul., vedené z čerpacej stanice ČS1 do koncovej šachty zberača D-3.

Výtlačné potrubie „VB“: HDPE 110x6,6 mm – dĺžka 531,05 m, Nová a Myslenická ul., vedené z čerpacej stanice ČS3 do koncovej šachty zberača VB-1.

Výtlačné potrubie „VC“: HDPE 90x5,4 mm – dĺžka 346,98 m, Železničná a Grobska ul., vedené z čerpacej stanice ČS2 do koncovej šachty zberača A-1-1-1.

Výtlačné potrubie „VD“: HDPE 180x10,7 mm – dĺžka 606,64 m, Myslenická ul., vedené z čerpacej stanice ČS4 do koncovej šachty zberača D-5.

Kanalizačné prípojky: DN 200 – 484 ks, ukončené kontrolnou šachtonou vo vzdialosti cca 1 m za hranicou pozemku.

SO 01.2 Čerpacie stanice splaškovej odpadovej vody:

Čerpacia stanica ČS1:

Podzemná železobetónová, pôdorysné rozmery 7700 x 3800 mm, hĺbka 6070 mm, umiestnená v parku na Myslenickej ul.. Do ČS je zaústený zberač A, čerpané odpadové vody sú odvádzané výtlačným potrubím VA.

Pozostáva z dvoch podzemných podlaží: mokrej jímky osadenej 2 ks čerpadiel a suchej jímky s výtlačnými potrubiami.

Čerpadlá: Dve ponorné kalové čerpadlá (pracovné a rezervné), ovládané na základe merania hladiny v nádrži. Parametre čerpadla: Q = 10,6 l/s, H = 14,8 m. Prenos údajov na dispečing.

Oplotenie areálu ČS1: poplastované pletivo výšky 1,6 m, celková dĺžka 30 m, vstupná brána šírky 3,2 m a bránka.

Prijazdová cesta: zo zámkovej dlažby, šírka 4,85 m, dĺžka 5,25 m, napojená na cestu II/502.

Spevnená plocha: zo zámkovej dlažby, plocha 44 m², vyspádovaná do okolitého terénu.

Čerpacia stanica ČS2:

Podzemná železobetónová s mokrou komorou z kanalizačných skruží DN 1600, hĺbka 6350 mm, umiestnená na Železničnej ul.. Do ČS je zaústený zberač C, čerpané odpadové vody sú odvádzané výtliačným potrubím VC.

Čerpadlá: Dve ponormé kalové čerpadlá (pracovné a rezervné), ovládané na základe merania hladiny v nádrži. Parametre čerpadla: Q = 5 l/s, H = 6 m. Prenos údajov na dispečing.

Oplotenie areálu ČS2: poplastované pletivo výšky 1,6 m, celková dĺžka 18 m, vstupná brána šírky 3,2 m a bránka.

Spevnená plocha: zo zámkovej dlažby.

Čerpacia stanica ČS3:

Podzemná železobetónová s mokrou komorou z kanalizačných skruží DN 2200, hĺbka 6150 mm, umiestnená na Železničnej ul.. Do ČS je zaústený zberač B, čerpané odpadové vody sú odvádzané výtliačným potrubím VB.

Čerpadlá: Dve ponormé kalové čerpadlá (pracovné a rezervné), ovládané na základe merania hladiny v nádrži. Parametre čerpadla: Q = 4,5 l/s, H = 6,5 m. Prenos údajov na dispečing.

Oplotenie areálu ČS2: poplastované pletivo výšky 1,6 m, celková dĺžka 18 m, vstupná brána šírky 3,2 m a bránka.

Spevnená plocha: zo zámkovej dlažby.

Čerpacia stanica ČS4:

Podzemná železobetónová, pôdorysné rozmery 7700 x 4800 mm, hĺbka 6070 mm, umiestnená v zelenom pásme na Myslenickej ul.. Do ČS je zaústený zberač D, čerpané odpadové vody sú odvádzané výtliačným potrubím VD.

Pozostáva z dvoch podzemných podlaží: mokrej jímky osadenej 2 ks čerpadiel a suchej jímky s výtliačnými potrubiami.

Čerpadlá: Dve ponormé kalové čerpadlá (pracovné a rezervné), ovládané na základe merania hladiny v nádrži. Parametre čerpadla: Q = 10,6 l/s, H = 14,8 m. Prenos údajov na dispečing.

Oplotenie areálu ČS1: poplastované pletivo výšky 1,6 m, celková dĺžka 36 m, vstupná brána šírky 3,2 m a bránka.

Prijazdová cesta: zo zámkovej dlažby, šírka 4,35 m, dĺžka 3,20 m, napojená na asfaltovú miestnu komunikáciu.

Spevnená plocha: zo zámkovej dlažby, plocha 61 m², vyspádovaná do okolitého terénu.

SO 01.3 NN prípojky k čerpacím staniciam:

NN Prípojka pre ČS1: z rezervného vývodu jestvujúcej rozpojovacej a istiacej skrine PRIS vedený celoplastový kábel NAVY J 4x16 do pilierového elektromerového rozvádzca RE. Kábel CYKY J 5x10 bude vedený z RE do technologického rozvádzca RM.

NN Prípojka pre ČS2: z existujúceho PB vzdušnej sekundárnej siete vedený celoplastový kábel NAVY-J 4x16 do elektromerového rozvádzca RE v oplotení ČS. Kábel CYKY J 5x6 bude vedený z RE do technologického rozvádzca RM.

NN Prípojka pre ČS3: z existujúceho PB vzdušnej sekundárnej siete vedený celoplastový kábel NAVY-J 4x16 do elektromerového rozvádzca RE v oplotení ČS. Kábel CYKY J 5x6 bude vedený z RE do technologického rozvádzca RM.

NN Prípojka pre ČS4: z rezervného vývodu jestvujúcej rozpojovacej a istiacej skrine PRIS vedený celoplastový kábel NAVY J 4x16 do pilierového elektromerového rozvá-

dzača RE v oplotení ČS. Kábel CYKY J 5x10 bude vedený z RE do technologického rozvádzáča RM.

SO 02 Dažďová kanalizácia:

Stoková sieť dažďovej kanalizácie je navrhovaná ako gravitačná s celkovou dĺžkou potrubí 4110 m, materiál HDPE korugované. Navrhované potrubie bude vedené prevažne v ceste II/502, v miestnych komunikáciach, chodníkoch a v zelených pásoch so zaústením do jasťujúcej dažďovej kanalizácie, do rigolu pri železničnej trati a do Limbašského potoka.

SO 02.1 Zberače:

- Zberač „D“: DN 300 - dĺžka 93,00 m, ul. Štúrova a J. Matušku v súbehu s vetvou „A“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do jasťujúcej DK.
- Zberač „E“: DN 300 - dĺžka 118,73 m, ul. Štúrova v súbehu s vetvou „A“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do jasťujúcej DK.
- Zberač „F“: DN 300 - dĺžka 337,83 m, ul. Štúrova v súbehu s vetvou „A“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do jasťujúcej DK.
- Zberač „F-1“: DN 300 - dĺžka 119,54 m, ul. Hečkova a D. Virgoviča v súbehu s vetvou „A-6“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do vetvy F.
- Zberač „F-1-1“: DN 300 - dĺžka 53,69 m, ul. Hečkova v súbehu s vetvou „A-6-1“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do vetvy F-1.
- Zberač „G“: celková dĺžka 428,58 m, DN 300 - dĺžka 328,88 m, DN 400 - dĺžka 99,7 m, ul. Cintorinska v súbehu s vetvou „A-2“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do jasťujúcej DK.
- Zberač „G-1“: DN 300 - dĺžka 303,9 m, ul. Družstevná a D. Virgoviča, v súbehu s vetvou „A-2-3“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do vetvy G.
- Zberač „G-1-1“: DN 300 - dĺžka 158,4 m, ul. Družstevná v súbehu s vetvou „A-2-3-1“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do vetvy G-1.
- Zberač „H“: DN 300 - dĺžka 247,39 m, ul. Železničná v súbehu s vetvou „C“ a výtlakom VC splaškovej kanalizácie. Zaústený do rigola pri železničnej trati cez ORL a výustný objekt VO1.
- Zberač „I“: celková dĺžka 1045,29 m, DN 300 - dĺžka 469,92 m, DN 400 - dĺžka 349,82 m, DN 1000 - dĺžka 225,55 m, ul. Nová, Myslenická a Vinice, vedený v súbehu s vetvou „B-3“ a „B“ splaškovej kanalizácie. Zaústený cez výustný objekt VO2 do recipientu Limbašský potok.
- Zberač „J-1“: DN 300 - dĺžka 233,66 m, Nová ul., v súbehu s vetvou „B-1“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do zberača I.
- Zberač „J“: celková dĺžka 310,53 m, DN 300 - dĺžka 185,15 m, DN 400 - dĺžka 54,51 m, DN 500 - dĺžka 70,87 m, ul. Vinice, vedený v súbehu s vetvou „B-5“ a „B“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do jasťujúcej dažďovej kanalizácie DN 800 v ceste II/502.
- Zberač „J-1“: DN 300 - dĺžka 109,36 m, Podkarpatská ul., v súbehu s vetvou „B“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do zberača J.
- Zberač „K“: DN 300 - dĺžka 125,16 m, ul. Orešie, v časti trasy vedený v súbehu s vetvou „B“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do jasťujúcej dažďovej kanalizácie DN 800 v ceste II/502.
- Zberač „K-1“: DN 300 - dĺžka 57,16 m, Podkarpatská ul., v súbehu s vetvou „B“ splaškovej kanalizácie. Zaústený do zberača K.
- Zberač „L“: celková dĺžka 367,94 m, DN 400 - dĺžka 103,86 m, DN 600 - dĺžka 264,08 m, ul. Orešie, v časti trasy vedený súbehu s vetvou „B-6“ a „B“

splaškovej kanalizácie. Zaústený cez výstupný objekt VO3 do recipientu Limbašský potok.

Odlučovač ropných látok:

Osadený na zberači „H“ pred vyústením do železničného rigola. Typ ZETEC Smart DOK rozmerov 1,87x0,76x1,74 m, prietok do 15 l/s, výstupná koncentrácia NEL max. 1 mg/l.

Uličné vpustky: 96 ks.

Priečne zachytávače: 5ks.

Potrubia od lapačov splavenín – materiál HDPE korugované:

Potrubie „LP1“: DN 400 – dĺžka 8,97 m, z lapača splavenín LP1 do zberača J.

Potrubie „LP2“: DN 500 – dĺžka 46,26 m, z lapača splavenín LP2 do zberača L.

Potrubie „LP3“: DN 500 – dĺžka 115,96 m, z lapača splavenín LP3 do Limbašského potoka cez výstupný objekt VO4.

SO 02.1 Výstupné objekty:

Výstupný objekt VO1:

Zaústenie zberača „H“ dažďovej kanalizácie zo Železničnej ul. do rigola pri železničnej trati. Betónový, so spätnou klapkou, pred výstupným objektom osadený ORL.

Výstupné objekty VO2, VO3, VO4:

Odvádzanie vód z povrchového odtoku zberačmi „J“ a „L“ dažďovej kanalizácie a vod zachytených v lapači splavenín potrubím „LP3“ do Limbašského potoka. Zaústenie reálizované pod uhlom 60° v smere prúdnice. Betónové, šírka 0,65 m od okraja potrubia na obe strany. Sval spevnený trávobetónovými tvárnicami. So spätnou klapkou, schodmi a vodočetnou latou.

- c) Stavba sa uskutoční na pozemkoch v katastrálnom území Pezinok a Grinava:

KANALIZACNÉ ZBERAČE:

register KN-C – k.ú. Pezinok:

2974/212, 2974/205, 2974/75, 2974/114, 2974/60, 2974/64, 2974/2, 2974/61, 2975/1,

803/3, 2972/1

register KN-C – k.ú. Grinava:

694/1, 707/10, 755, 1024/9, 375/2, 375/4, 322/1, 564, 197/1, 698, 824, 754, 566/2, 561/1, 823, 562/1, 1019, 813/1, 814/1, 819/2, 563/1, 197/2, 2921, 3320/1, 3113/2, 3112/2, 563/2, 195/3, 3111/2, 3111/3, 322/1, 1024/1, 237/2, 245/2, 246/3, 246/4, 251/2, 252/2, 255/2, 256/2, 260/2, 261/2, 267, 271/2, 272/2, 273/2, 278/2, 279, 285/1, 286/2, 291/1, 292/2, 291/2, 300/2, 301/1, 301/2, 306/2, 308/2, 312/3, 313/5, 319/4, 320/2, 324/1, 565/1, 566/1, 2742, 2522/3, 2523/2, 2530/1, 1217/10, 1217/4, 1217/7, 1217/9, 2522/1, 2597/39, 1217/48, 1217/36, 1217/7, 1217/10, 1217/9, 1217/37, 1285/2, 333/2, 1272/4, 1271/2, 1271/7, 1270/2, 1262, 1259, 1249/1, 372/1, 371/1, 1245/21, 1245/26, 376/1, 375/3, 1024/3, 964/10, 964/22, 881/5, 882, 883/4, 888, 892/1, 892/2, 893, 897/1, 901, 904/2, 905/2, 908, 909, 911/2, 921, 1024/16, 385, 386/16, 386/1, 386/17, 964/22, 958, 954, 951, 944/2, 943/2, 400, 392, 2597/1, 421/1, 808/1, 807, 973/1, 973/8, 973/6, 1024/10, 987/3, 988/4, 992/1, 996/3, 1000/1, 1003/3, 1004/4, 1008/4, 1011/4, 1024/8, 1012/3, 1016/3, 1017/3, 1016/21, 1017/4, 464/2, 442/2, 1017/3, 1025/1, 808/4, 808/1, 974/2, 810/4, 486/2, 494/3, 500/2, 508/3, 1018, 980/3, 985/4, 991/2, 995/2, 995/4, 1000/3, 1003/6, 1004/5, 1008/1, 1011/1, 1016/12, 1017/2, 1015/6, 821, 819/2, 975/5, 975/4, 975/6, 979/4, 979/3, 815/1, 816/4, 816/2, 1015/7, 821, 1019, 824, 817/1, 817/5, 825, 817/38, 817/6, 819/2, 464/2, 567, 822, 815/2, 817/1

register KN-E – k.ú. Grinava:

1308/3, 873/1, 873/2, 1308/2, 858/2, 856/1, 856/2, 855/1, 854/1, 1020, 964/22, 1024/3, 755, 377/1, 378/1, 564, 565, 566, 572, 575, 375/2, 754, 824, 694, 690/101, 689/3, 681, 680, 677, 824, 817/4, 817/8, 817/9, 817/22, 817/23, 817/11, 817/12, 817/13, 818/1, 561/1, 387, 378/1, 566, 569, 608, 609, 612, 562/1, 563, 571, 817/1, 2908, 2877, 2876, 2873, 2872/2, 2869/2, 2868/2, 2865/2, 2864/2, 195/3, 206/2, 209/2, 211/3, 215/2, 216/3, 220/2, 221/1, 324, 2535, 2534/2, 2741, 2924/1, 2811/101, 2811/102, 572, 246/2, 266/2, 278/2, 312, 313/1, 320/2, 2533/1, 2533/2, 2532, 2742, 2530/1, 2524, 2522/1, 2522/2, 2529/1, 2523/2, 2529/2, 1309/2, 1317, 1316, 1312, 1311, 1191, 1195, 1198, 1199, 1202, 1203, 1207, 1208, 1212, 1217, 1218, 1220, 1309/1, 1309/2, 2529/2, 1279/2, 1308/3, 1274/1, 1273/2, 1267, 1266, 1263, 1258, 1254, 1253, 1249, 1308/1, 375/1, 1238/1, 1237/1, 1237/2, 1235, 1234, 1023/1, 1023/2, 915/2, 916, 918, 1024/1, 1022/1, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 942, 941, 940, 1024/6, 384, 386, 391/1, 393, 399, 404, 411, 421/1, 435, 433, 434, 797/3, 795/3, 793/1, 807, 1024/10, 1024/8, 1018, 442/2, 1025, 501/2, 567, 822, 819/2, 819/1, 814/1, 1019, 1015/201, 823, 825, 817/1, 817/7

ČERPACIE STANICE:register KN-C – k.ú. Grinava:

2921, 694/1

register KN-E – k.ú. Grinava:

377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 2535, 2924/1

- d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Lubošom Hollým – HYDROTEAM, s.r.o. v 04/2009 (doplnenej o požiadavky z konania v 12/2014), ktorá je overená špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
- e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota 5 rokov od začatia výstavby.
- f) Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.

Povinnosti stavebníka:

- a) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- b) Pred začatím prác vytýciť jestvujúce inžinierske siete a ich prípojky a dodržať ochranné pásma v zmysle platných STN. Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí neodkladne oznámiť správcovi siete.
- c) Pri križovaní s inžinierskymi sietami vykonať zemné práce ručne.
- d) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.
- e) Dodržať podmienky vyjadrenia BVS, a.s. č. 38165/4020/2014/Ri zo dňa 3.12.2014, a to najmä:
 - Materiál potrubia splaškovej kanalizácie musí byť kvality zodpovedajúcej minimálne PVC hladké plnostenné pružné s minimálnou kruhovou tuhosťou SN8 (navrhované HDPE korugované je nevyhovujúce).
 - Skúška vodotesnosti musí byť vykonaná u všetkých šacht, u gravitačných a tlakových stôk na všetkých úsekoloch akreditovanou spoločnosťou.
 - Doplniť výkres šachty a spádiskových šachty.

- Poklopy na kanalizačných šachtách v komunikáciach musia byť s nosnosťou 400 kN, vetratelné, s tlmiacou vložkou triedy „D“, stúpadlá v šachtách s PE nástrekom. Spádiskové šachty s výškou prepadu nad 600 mm vybaviť odolným obložením dna a steny vystavenej dynamickým účinkom odpadovej vody.
- Detaily technického riešenia spaškovej kanalizácie a jej objektov prerokovať s divíziou odvádzania odpadových vôd BVS, a.s..
- Kanalizačné prípojky musia byť vedené kolmo na navrhovanú verejnú kanalizáciu so zaistením do potrubia šikmou odbočkou 45°.
- Kanalizačné prípojky musia byť zrealizované v súlade s STN 756101 a ON 75 5411, s revíznou šachtou priemeru min. 400 mm osadenou vo vzdialosti cca 1 m za hranicou pozemku producenta odpadových vôd.
- Návrh čerpacích staníc upraviť v zmysle pripomienok vznesených vo vyjadrení, detaily návrhu ČS odsúhlasiť so zástupcom prevádzky ČS divízie odvádzania odpadových vôd BVS, a.s..
- Detaily elektro časti ČS, merania, prenosu údajov a regulácie vrátane potrebných úprav na súvisiacich ČS dohodnúť s odelením dispečerského riadenia BVS, a.s..
- f) Dodržať podmienky vyjadrení HYDROMELIORÁCH, š.p. č. 2773-2/110/2009 zo dňa 30.7.2009 a č. 2773-5/110/2009 zo dňa 14.10.2009:
 - Rešpektovať závlahovú stavbu a záujmové územie závlahy „ZP Myslenice, experiment, kanály Šachoriny I, II a kanál od VN Medvedie.
 - Križovania a súbehy navrhovaných kanalizačných potrubí s odvodňovacimi kanálmi a závlahovými potrubiami realizovať v súlade s STN 736961.
 - Pred začatím prác požiadať HM, š.p. o vytýčenie závlahovej siete a krytých kanálov v teréne.
 - Po ukončení stavebnych prác predložiť HM, š.p. porealizačné zameranie križovania kanalizačných potrubí so zariadeniami HM, š.p..
- g) Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Pezinok, Pozemkový a lesný odber č. OU-PK-PLO-2014-9329-002-D zo dňa 2.12.2014, ktoré sa týka navrhovaného zámeru stavby na poľnohospodárskej pôde na parc. č. 694/4 (ČS) a kanalizačnej siete:
 - Do doby realizácie stavby zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu (ochrana pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín).
 - Vykonáť skrývku humusového horizontu a zabezpečiť jeho účelné a hospodárne využitie na nezastavannej časti dotknutých pozemkov, prípadne na inom poľnohospodárskom pozemku.
 - Pred prípadnou realizáciou výstavby kanalizačných potrubí na poľnohospodárskej siete požiadať OÚ PK, PLO o povolenie použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok.
 - Po realizácii stavby vysporiadať dotknuté parcely v katastri nehnuteľnosti, požiadať o zmenu druhu pozemkov na zastavanú, prípadne ostatnú plochu.
- b) Dodržať podmienku záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZ/21-6814/2009 zo dňa 13.5.2009:
 - Čerpacie stanice odpadových vôd stavebno-technicky realizovať tak, aby neobťažovali okolitú obytnú zástavbu nadmernou hlučnosťou a pachmi.
- i) Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení odstrániť v procese výstavby zistenia a pripomienky, uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s. zo dňa 11.1.2010.
- j) Dodržať podmienku vyjadrenia SVP, š.p., OZ Bratislava zn. 12561-210/2009-To zo dňa 3.8.2009 a zn. CZ 4173/330/2013-Kam zo dňa 12.3.2013, a to najmä:

- Startovacie a výstupné jamy na pretláčanie chráničky pre uloženie potrubia pri križovaní s vodnými tokmi situovať min. 5 m od brehovej čiary vedľného toku. Vonkajší okraj chráničky musí byť v hĺbke min. 1,2 m pod dnom toku.
 - Trasu v súbehu s Limbašským potokom v komunikácii viest vo vzdialosti min. 5 m od brehovej čiary toku. V úsekoch, kde túto vzdialenosť nie je možné dodržať, musia mať poklopy kanalizačných šacht nosnosť min. 30 t.
 - Stavbou narušené koryto toku a pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
 - Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vód.
 - Na dobu realizácie výustných objektov dažďovej kanalizácie, zberača A-3 na ul. Jána Raka a križovania výtláčného potrubia VD s tokom Blatina vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác, odsúhlasiť ho so SVP, š.p. a predložiť na schválenie Okresnému úradu Pezinok, OSŽP.
 - Pred realizáciou stavby uzavrieť so SVP, š.p. zmluvný vzťah na pozemky dotknuté stavbou s určením parcellných čísel a zabratých výmer a s doboru realizácie stavby.
 - Po realizácii stavby uzavrieť so SVP, š.p. zmluvu o zriadení vecného bremena na základe zamerania skutočnej realizácie stavby geometrickým plánom.
 - K zahájeniu prác na vodnom toku a preberaciemu konaniu prizvať pracovníka SVP, š.p., Správu vnútorných vod Šamorín.
 - Na preberacom konaní odovzdať SVP, š.p. projekt skutočného vyhotovenia križovania s vodným tokom a porealizačné geodetické zameranie stavby v grafickej a digitálnej forme.
 - Križovanie potrubia s vodným tokom vyznačiť povrchovými značkami na oboch brehoch vodného toku.
- k) Dodržať podmienku záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava zn. KPUBA-2014/15826-2/57507/PRA zo dňa 8.9.2014:
- Z dôvodu ochrany archeologického kultúrneho dedičstva stavebnik zabezpečí pri realizácii stavby archeologický výskum v zmysle ustanovení zák. č. 49/2002 Z.z. (pamiatkový zákon) za podmienok uvedených v záväznom stanovisku KPÚ BA zn. BA/09/1245-2/4922/Pr zo dňa 15.7.2009.
- l) Dodržať podmienky stanoviska Regionálnych ciest Bratislava zn. 840/14/844/OSI zo dňa 15.8.2014, a to najmä:
- Trasa kanalizačných zberačov v cestách v správe RC BA (II/502 Bratislava - Pezinok, III/5024 Grinava - Limbach a III/5022 Grinava - Slovenský Grob) musí byť vedená v osi jazdných pruhov.
 - Pri stavbe nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej dažďovej kanalizácie v ceste II/502, vrátane dažďových vpustov a pripojok. Pri spätnej úprave je potrebné výškovo osadiť existujúce dažďové vpusty a šachta na ceste II/502.
 - Podzemné križovanie ciest v správe RC BA realizovať pretláčaním.
 - Súčasťou stavby musia byť všetky pripojky k nehnuteľnostiam.
 - Investor stavby uzavrie s Regionálnymi ciestami Bratislava, a.s. písomný záväzok, v ktorom budú určené podmienky, za ktorých je možné realizovať zásahy do ciest v správe RC BA.
 - Na každý zásah do cestného telesa ciest II/502, III/5024 a III/5022 je potrebné povolenie Okresného úradu Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 - Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť meranie únosnosti podložia, zásypu, ochrannej nestmelenej vrstvy, atesty použitých materiálov, kontrolné skúšky a výškové zameranie vozovky.

- m) Dodržať podmienku vyjadrenia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – odbor dopravy zri. 102366/14-PK/192, 193 zo dňa 6.11.2014:
- Pri spätnej úprave vozovky v priestore kostola, po favej strane smerom do Pezinika a v priestore križovatky s Cintorínskou ul. po pravej strane smerom do Pezinka konzultovať úpravu na Odbore dopravy ÚBSK.
- n) Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PK-OCDPK-2014/5793 zo dňa 6.10.2014:
- Pred každým zásahom do cestného telesa ciest II/502, III/5024 a III/5022 je potrebné požiadať Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštné užívanie komunikácie.
 - Odsúhlasiť na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Pezinku plán organizácie dopravy počas výstavby a následne požiadať OCDaPK o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení počas realizácie stavebných prác.
- o) Dodržať podmienky súhlasu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcii železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhový stavebný úrad na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a sčasti v obvode dráhy č. 23841/2014/C341-SŽDD/66543 zo dňa 3.11.2014, a to najmä:
- Každá prípadná zmena oproti overenej dokumentácii, týkajúca sa OPD a OD, musí byť voľprejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDVRR SR. Čerpacie stanice odpadových vôd stavebno-technicky realizovať tak, aby neobťažovali okolitú obytnú zástavbu nadmernou hlučnosťou a pachmi.
 - Stavebník je povinný udržovať stavbu v OPD a sčasti v OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravu na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
 - Pripôsobovať zrealizovaniu stavby, ak si to vyžiada stavba dráhy, technickým podmienkam železničnej prevádzky a to úpravou alebo preložením.
 - Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť u ŽSR OR Trnava vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR, v prípade odkrytia káblových vedení pred ich zasypaním prizvať ŽSR OR Trnava za účelom kontroly.
 - Stavebník je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v danom území.
 - Stavebník je povinný v OPD a sčasti v OD upraviť, prípadne odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohrozíť dráhu.
- p) Dodržať podmienky stanoviska ŽSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č. 01920/2014/O420-007 zo dňa 11.8.2014, a to najmä:
- Stavebník je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej stability, k zhoršeniu odvodnenia železničného telesa a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR a nesmie dôjsť k znečisťovaniu pozemkov v správe ŽSR.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky.
 - Pred realizáciu stavby stavebník zabezpeči vytýčenie vedení ŽSR podľa požiadaviek príslušných správcovských zložiek a ohlási termín realizácie prác ŽSR, OR Trnava.
 - Počas prác je zakázané vstupovať do koňají a zasahovať do ich prechodového priestoru, je nevyhnutné zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor.
 - Počas realizácie stavby zaistiť bezpečnosť pracovníkov v súlade s predpisom ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.

- Ku kolaudačnému konaniu prizvať pracovníkov ŽSR SHM RP Bratislava a OR Trnava a predložiť im dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- q) Dodržať podmienky stanoviska ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava č. 2678/2014/289301/SŽTS/1b.06 zo dňa 11.7.2014, a to najmä:
- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
 - Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
 - Investor si nebude nárokoval úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej dopravy na stavbu.
- r) Dodržať podmienku stanoviska ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Vyšumuté pracovisko Trnava č. 0750/A3.02/3207/2009/RP BA zo dňa 8.7.2009 a č. 7500/2a.15/2336/2014/RP BA zo dňa 3.7.2014:
- Pri realizácii stavby dôjde k vstupu na pozemky ŽSR, z toho dôvodu je potrebné riešiť zmluvný vzťah medzi investorom stavby a ŽSR.
 - Po realizácii stavby uzavrieť so ŽSR zmluvu o zriadení vecného bremena na objekty realizované na pozemkoch vo vlastníctve ŽSR.
- s) Dodržať podmienky stanoviska ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Leopoldov č. 555/14/289401/SOZT-Kr/2a.15 zo dňa 1.7.2014. Realizáciou stavby dôjde k súbehu s káblovým vedením:
- Pred zahájením prác zabezpečiť vytýčenie vedení v teréne. Vytýčenie vykoná na základe objednávky SMSÚ OZT KT Trnava.
 - V miestach súbehu s káblovým vedením je nevyhnutné vykonávať zemné práce ručne so zvýšenou opatrnosťou.
 - Styk trasy kanalizácie s existujúcimi vedeniami je nevyhnutné riešiť podľa normy STN 736005.
 - Odkryté vedenia chrániť proti mechanickému poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
 - Pred opäťovným zasypaním sieti prizvať dozorneho pracovníka SMSÚ OZT KT Trnava k vykonaniu kontroly stavu uloženia a pre vylúčenie možného poškodenia vedení.
- t) Dodržať podmienku stanoviska Ministerstva obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA č. SAMaV-1306/2009 zo dňa 4.5.2009:
- Počas výstavby musí byť zabezpečená nepretržitá premávka na ceste II/502.
- u) Pri nakladaní s odpadmi počas výstavby dodržať podmienky vyjadrenia Obvodného úradu ŽP Pezinok, Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva č. ŽP/ODP/2009/749/Gb zo dňa 13.5.2009:
- Odpady z dreva materiálovo alebo energeticky zhodnotiť.
 - Papier, plasty, sklo, obaly, káble a železo odovzdať do výkupne druhotných surovín.
 - Výkopovú zeminu použiť na spätné zásypy a terénne úpravy.
 - Nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii.
 - Ostatné odpady zneškodniť uložením na riadenú skládku odpadov.
 - Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o odovzdani odpadu oprávnenej osobe.
- v) Výkopová zemina nesmie byť skládkovaná na parc. č. 256/2, 256/3 k.ú. Grinava.
- w) Do 15 dní od skončenia výberového konania oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby a oznámiť začatie stavebných prác.
- x) Označiť stavbu pri vstupe na stavenisko tabuľou „Stavba povolená“ s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, začiatok a koniec výstavby, dodávateľ stavby.

- y) Nahradíť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle Obchodného zákonníka.
- z) Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 ods. 3 zák. č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) a § 79 zák.č.50/1976 Zb.(stavebný zákon).
- aa) Najneskôr súčasne so žiadostou o kolaudáciu stavby požiadat' Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie o určenie pásmu ochrany verejnej kanalizácie podľa § 19 ods. (2) zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizačiach.

Námietky a pripomienky účastníkov konania:

ŽSR OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, vyjadrenie č.2014/283102-SMSUTT/7a.13 zo dňa 10.7.2014: Pred vyústením dažďovej kanalizácie do odvodňovacej priekopy ŽSR požadujeme zriadiť odlučovač ropných látok.
Požiadavka bola akceptovaná, do projektovej dokumentácie bol na zberači „H“ dažďovej kanalizácie pred jeho zaistením do železničného rigola ORL doplnený.

Obvodný úrad Bratislava, vyjadrenie správcu majetku štátu č. OO3-2012/11008/GM8/FAR zo dňa 4.7.2012: Nesúhlasíme s vybudovaním kanalizačnej siete na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 386/16 a 386/1, LV č. 1222, k.ú. Grinava.

Mesto Pezinok a projektant stavby opäťovne prejednali požiadavku s Okresným úradom Bratislava (právny nástupca Obvodného úradu Bratislava) dňa 12.11.2014, o čom bol vyhotovený záznam. Ide o pozemky tvoriace školský dvor. Z dôvodu spádových pomerov nie je možné viesť kanalizáciu inou trasou. Požiadavka mala byť riešená v územnom konaní, ktoré rieši umiestnenie stavby. Územné rozhodnutie je právoplatné. V konaní vo veci povolenia vodnej stavby sa trasa schválená v rozhodnutí o umiestnení stavby nemôže meniť. Mesto Pezinok preskúma podmienky delimitácie predmetných parciel zo SR na Mesto Pezinok, keďže ide o školský dvor. Mesto Pezinok sa zavádzuje majetkoprávne vysporiadať dotknuté parcely do kolaudácie stavby.

Ing. Gabriela Andelová, spoluľastníčka pozemku parc. č. 1217/15, k.ú. Grinava, námietka uplatnená osobne na OÚ Pezinok, OSŽP dňa 4.12.2014: Žiadame do projektu stavby doplniť predĺženie vetvy splaškovej kanalizácie – zberača „B-3-1“ pred pozemok parc. č. 1397/5, tak ako bolo požadované a akceptované už v územnom konaní.

Požiadavku bolo vyhovené, projekt bol upravený a vetva B-3-1 bola predĺžená o 13 m.

Ing. Zdenko Zvada, vlastník parcely č. 1283/1, k.ú. Grinava, list zo dňa 30.12.2014: V predloženom projekte bola kanalizácia (zberače B-5 a J) vedená cez parcelu č. 1283/1, ktorá je v mojom vlastníctve. S týmto riešením som nesúhlasil, pretože kanalizácia nelogicky vybočuje z cesty do môjho pozemku. Pretože predmetná parcela nie je vo verejnej vyhláške – oznamení o začatí konania, preveroval som stav na Okresnom úrade.

Námietka bola akceptovaná a vyriešená. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia bola na základe námietok po zhodnotení skutkového stavu prepracovaná pred zverejnením vyhlášky o začatí konania. Navrhovaná kanalizácia (zberače B-5 a J) nebude zasahovať do parcely č. 1283/1, k.ú. Grinava. Ing. Zvadovi bol zaslaný vysvetľujúci list a kópia prepracovanej situácie predmetného úseku kanalizácie.

Ing. Marcel Krajčírik a Ing. Erika Bocková, vlastníci rodinného domu na Myslenickej ul. 217, námietky uplatnené osobne na OÚ Pezinok, OSŽP a písomne listom zo dňa 30.12.2014: Vzhľa-

dom na skutočnosť, že predložená projektová dokumentácia verejnej kanalizácie predpokladá pripojenie nehnuteľnosti na Myslenickej č. 217 iba kanalizačnou pripojkou vedenou cez súkromný pozemok a teda bude vyžadovať súhlas so zriadením vecného bremena, požadujeme predĺženie koncovej vetvy zberača A-1-1 od šachty Š40 o cca 18 smerom k potoku a ukončenie doplnenou šachtou, aby bolo možné štandardné pripojenie.

Námietku bolo vyhovené. V projektovej dokumentácii bol zberač A-1-1 predĺžený o 18 m a ukončený šachtou.

Ing. Ľuboš Doman a Ing. Jela Domanová, vlastníci parciel č. 256/2, 256/3, k.ú. Grinava, list zo dňa 14.12.2014:

1. Konštatujú, že stavebník – Mesto o Pezinok do dnešného dňa preukázať neunesplnil väčšinu ich požiadaviek, ktoré mu písomne naposledy oznámili listom zo dňa 7.12.2012. Znovu ich uplatňujú v rámci vyhláseného vodoprávneho konania.
2. Trvajú na tom, že pri výstavbe kanalizačných zberačov B1 a II na Novej ulici musia byť rešpektované a zostať trvale funkčné okrem podzemných pripojok plynu a vody a nadzemných pripojok elektriny a telefónnej siete k ich nehnuteľnosti aj ostatné interné zariadenia technickej infraštruktúry, ktoré však nie sú v projektovej dokumentácii zakreslené. V ich okoli trvajú na realizácii zemných prác formou ručných výkopov. Ide o hydromelioračné zariadenie (odvodnenie) súkromnej miestnej komunikácie, kanalizačné potrubie do žumpy, chráničku interiéru kálového vedenia a závlahové potrubie.

Vlastníci nehnuteľnosti budú vopred o realizácii stavebných prác informovaní a budú mať možnosť upozorniť zhotoviteľa stavby na existenciu podzemných zariadení technickej infraštruktúry jednotlivých nehnuteľností, prípadne ich dať na vlastné náklady vytýčiť. Výkopové práce budú v styku s inžinierskymi sieťami realizované ručne. Výškové usporiadanie kanalizačných zberačov je navrhnuté v normou stanovených parametroch a zabezpečuje bezpečné priestorové umiestnenie kanalizačného potrubia vo vzťahu k ostatným inžinierskym sieťam, ktoré majú taktiež normou definované výškové koridory.

3. Nesúhlasia ani s krátkodobou skladkou zeminy z rýh výkopov na „zelené pásy“ pozemkov príslušných k obom stranám obslužnej cestej komunikácie. Depóniu vytáženej zeminy žiadajú realizovať mimo priestor obytnej zóny.

Výkopová zemina nebude skladkovaná na parc. č. 256/2, 256/3 k.ú. Grinava. (Podmienka zahrnutá do podmienok uskutočnenia stavby). Skladky výkopového materiálu budú realizované na základe dohody s vlastníkmi dotknutých pozemkov.

4. Sú presvedčení, že stavebník predmetnej stavby nedispónuje projektom organizácie výstavby, hoci v stiesnených podmienkach úzkej obslužnej cestej komunikácie a pri jej potrebnom obojsstrannom rozkopaní sú naplnené atribúty osobitného nároku na uskutočnenie stavby podľa ustanovení Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., § 9, ods. 1, písm. i). Tým nie je deklarovaná ani garantovaná bezpečnosť nevyhnutných pohybov osôb (obyvateľov Novej ulice) na budúcom stavenisku, ani prístupy do ich vlastných nehnuteľností v každej dennej alebo ročnej dobe.

Súčasťou projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia je časť „Stavenisko a realizácia výstavby“, vypracovaná oprávneným projektantom Ing. Ľubošom Hollíkom.

5. Projektant kanalizácie sa vôbec nezaoberal úvahami o možnostiach a technickom spôsobe realizácie pripojok jednotlivých nehnuteľností situovaných na Novej ulici na hotové kanalizačné zberače. Žiaden výkres projektovej dokumentácie predmetnej stavby ani len rámcovo ne deklaruje spôsob pripojenia jednotlivých domov. Pritom väčšina ich majiteľov nemá rozdielenú jestvujúcu internú a splaškovú kanalizáciu od dažďovej. Táto skutočnosť spôsobí v miestnych podmienkach veľké problémy s riešením pripojení všetkých nehnuteľností na už hotové kanalizačné zberače so zadefinovaným umiestnením šachti podľa izolovaných návrhov projektanta (v štádiu projektových prác totiž možnosti pripojenia nehnuteľnosti vôbec neskú-

iného
pod-
ý zá-
inok,
zácie
alizá-

o dňa
rijeme
kana-
V.R zo
parc.

Brati-
ovený
i viesť
estne-
by sa
i pod-
Mes-

nietka
oplňiť
ak ako

2014:
torá je
bočuje
ámení

povo-
inením
lo par-
ovanej

1. 217.
Vzhľa-

mal). V mnohých prípadoch môže nákladovosť pripojenia kanalizačných zariadení miestnych nehnuteľnosti prekročiť pre majiteľov únosnú finančnú mieru!
Spôsob napojenia súkromnej časti kanalizácie do domových revíznych šácht (ktoré sú súčasťou projektu stavby a budú v rámci stavby realizované) si musí vyriešiť každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.

6. Odvod dažďových vôd z nehnuteľnosti bude mať p. Doman aj po výstavbe kanalizačných zberačov zabezpečený do miestnej vodoteče vlastnými zariadeniami. Preto na vybudovaný zberač dažďových vôd nebude svoju nehnuteľnosť vôbec napájať, a tým nebude jej prevádzkovateľovi ani uhrádzať finančné čiastky podielu, zodpovedajúcemu službe odvodu dažďovej vody z nehnuteľnosti.

Nie je predmetom povolenia vodnej stavby.

7. Výstavbou zberača B1 Na Novej ul. bude priamo fyzicky atakovaný hlavný potrubný rozvod a všetky prípojky miestneho vodovodu a nízkotlakového plynovodu. Obidve inžinierske siete sú v zlom technickom stave, poruchové, a to najmä verejný vodovod. Pretože vlastníkom vodovodu je BVS, a.s., stojí za trávu realizovať pri jedných výkopových prácach aj výmenu miestneho vodovodovného rádu za nový.

Rekonštrukcia verejného vodovodu nie je predmetom konania vo veci povolenia kanalizácie v Grinave.

Žiadajú námietky, pripomienky a podnety vecne skoordinovať, zapracovať do rozhodnutia a rozhodnutie im preukázateľne zaslať. S námietkami, pripomienkami a podnetmi sa Okresný úrad vysporiadal vyššie. Rozhodnutie sa Ing. Lubošovi Domanovi a Ing. Jele Dombovej zasiela do vlastných rúk.

Ostatní účastníci konania: bez námietok.

Podmienky uplatnené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií boli akceptované a zhrnuté do povinností stavebníka.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehotе.

Odôvodnenie

Stavebník Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok zastúpený primátorom mesta podal dňa 9.2.2010 žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Grinava – kanalizácia“ podľa § 26 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Pretože k žiadosti neboli doložené všetky požadované podklady (najmä doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom zasiahnutým stavbou), konanie bolo rozhodnutím č. Vod.184/PK-3/2010-Ma zo dňa 22.2.2010 prerušené do doby odstránenia nedostatkov podania. Dňa 15.10.2014 stavebník požadal o pokračovanie vo vodoprávnom konaní.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „okresný úrad“) oznamil v súlade s § 61 ods. 4 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy pokračovanie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a upustil od miestneho zisťovania podľa § 61 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Pretože sa jedná o líniovú a zvlášť rozsiahlu stavu s veľkým počtom účastníkov konania a niektorí účastníci konania nie sú známi, oznámenie bolo doručené

formou verejnej vyhlášky (§ 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 26 zák. č. 71/1967 Zb. (správny zákon)). Účastníci konania a dotknuté orgány boli vyzvané, aby svoje námietky a pripomienky uplatnili do 7 pracovných dní od doručenia oznamenia a boli upozornení, že na neskôr podané námietky nebude prihliadnuté.

V stanovenej lehote vzniesli k povoleniu vodnej stavby námietky a pripomienky ŽSR – OR Trnava, Okresný úrad Bratislava – správca majetku štátu, Ing. Gabriela Andelová, Ing. Marcel Krajčírik a Ing. Erika Bocková, Ing. Zdenko Zvada, Ing. Ľuboš Doman a Ing. Jela Dománová. S námietkami sa okresný úrad vysporiadal vo výrokovej časti rozhodnutia. Podmienky uplatnené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií boli akceptované a zahrnuté do projektovnej dokumentácie, prípadne do povinností stavebníka.

Okresný úrad preskúmal žiadosť a všetky predložené a v konaní zabezpečené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Okresný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli:

- žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby zo dňa 19.1.2010,
- rozhodnutie o prerušení konania zo dňa 22.2.2010,
- žiadosť o pokračovanie stavebného konania zo dňa 13.10.2014,
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom,
- elaborát zasiahnutých parciel a vlastníckych vzťahov,
- zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vedenie kanalizácie po dotknutých parcelách,
- rozhodnutie č.j. Výst./10075/984/2014-Po zo dňa 8.8.2014 o vyvlastnení parciel pod čerpacom staricou,
- územné rozhodnutie č.j.: Výst./9091/2385/2009-Po zo dňa 18.1.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2010,
- súhlas na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 120 stavebného zákona č.j.: Výst./14488/1910/2014-Po zo dňa 30.12.2014,
- vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 38165/4020/2014/Ri zo dňa 3.12.2014,
- stanovisko Okresného úradu Pezinok, Pozemkový a lesný odbor č. OU-PK-PLO-2014-9329-002-D zo dňa 2.12.2014,
- záväzne stanoviská Krajského pamiatkového úradu Bratislava zn. BA/09/1245-2/4922/Pr zo dňa 15.7.2009 a č. KPUBA-2014/15826-2/57507/PRA zo dňa 8.9.2014,
- vyjadrenia Regionálnych ciest Bratislava, a.s. zn. 840/14/844/OSI zo dňa 15.8.2014 a 1303/14/1321/OSI zo dňa 18.12.2014,
- vyjadrenie Okresného úradu Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PK-OCDPK-2014/5793 zo dňa 6.10.2014,
- stanovisko Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – odbor dopravy zn. 102366/14-PK-192, 193 zo dňa 6.11.2014,
- záväzne stanovisko – súhlas Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad č. 23841/2014/C341-SŽDD/66543 zo dňa 3.11.2014,
- vyjadrenie ŽSR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava zo dňa 10.7.2014,
- stanovisko ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy č. 01920/2014/O420-007 zo dňa 11.8.2014,
- vyjadrenie ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Bratislava č. 7500/2a.15/2336/2014/RP BA zo dňa 3.7.2014,

- stanovisko ŽSR, OR Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 555/14/289401/SOZT-Kz/2a.15 zo dňa 1.7.2014,
- stanovisko ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava č. 2678/2014/289301/SŽTS/1b.06 zo dňa 11.7.2014,
- vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky zn. 1017/2014/289501/SEE/7a.13/Šá/351 zo dňa 30.6.2014,
- vyjadrenie ŽSR, Bratislava, OR Trnava, Atráčny obvod Trnava č. 307/2009/384301/F1.05/AO TT zo dňa 14.8.2009,
- vyjadrenie ŽSR, OR Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb č. 5307/2008/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 24.8.2009,
- vyjadrenie ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, regionálne pracovisko Bratislava, vysunuté pracovisko Trnava č. 0750/A3.02/3207/2009/RP BA zo dňa 8.7.2009,
- stanovisko OZ HaZZ v Peziniku č. ORHZ-736/2009 zo dňa 12.5.2009,
- vyjadrenie Obvodného úradu ŽP v Peziniku – EIA č. ŽP-821 09 zo dňa 20.5.2009,
- vyjadrenie Obvodného úradu ŽP v Peziniku – OPaK zo dňa 20.5.2009,
- vyjadrenie Obvodného úradu Pezinok, odbor COaKR zo dňa 6.5.2009,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611405638 zo dňa 10.10.2014,
- vyjadrenie upc broadband Slovakia, s.r.o. zn. UPC/038/2014/BG zo dňa 15.4.2014,
- vyjadrenie ZSE, a.s. zo dňa 10.9.2009,
- vyjadrenie SPP distribúcia, a.s. č. OTDaGIS-VI-1398/2008 zo dňa 20.10.2008,
- vyjadrenie Obvodného úradu Bratislava č. OOG-2012/11008/GM8/FAR zo dňa 4.7.2012 a úradný záznam z rekovania zo dňa 12.11.2014,
- stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja zn. 101058/2013-PRA/2 zo dňa 14.2.2013,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. zo dňa 11.1.2010,
- vyjadrenia Hydromeliorácií, š.p. č. 2773-5/110/2009 zo dňa 14.10.2009 a 2773-2/110/2009 zo dňa 30.7.2009,
- vyjadrenia SVP, š.p., OZ Bratislava zn. 12561-210/2009-To zo dňa 3.8.2009 a CZ 4173/330/2013-Kam zo dňa 12.3.2013,
- vyjadrenie ObÚ ŽP v Peziniku – Úsek Štátnej správy odpadového hospodárstva č. ŽP.ODP/2009/749/Gb zo dňa 13.5.2009,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. RÚVZ/21-6814/2009 zo dňa 13.5.2009,
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR – správa nehmuteľného majetku a výstavby Bratislava č. SAMaV-1306/2009 zo dňa 4.5.2009,
- výpis z obchodného registra a autorizačné osvedčenie projektanta.

Vlastnícke vzťahy a iné práva k pozemkom boli vyriešené uzavorením zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vedenie kanalizácie po parcelách jednotlivých vlastníkov. Pozemky pod čerpacou stanicou ČS4 boli vyvlastnené rozhodnutím vydaným určeným stavebným úradom – Mestom Svätý Jur č.j. Výst./10075/984/2014-Po zo dňa 8.8.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.8.2014. Pri povoľovaní vedenia kanalizačných potrubí cez parcele, na ktoré nemohla byť z rôznych príčin zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá, okresný úrad postupoval podľa § 58 ods. (4) zák. č. 50/1976 Zb., podľa ktorého stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Jedná sa o pozemky, na ktorých sú v súčasnosti miestne komunikácie. Vlastnícke vzťahy budú s vlastníckmi parciel definitívne vysporiadane po realizácii stavby na základe zamerania jej skutočného vyhotovenia.

Okresný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácii stavby a stavebného povolenia.

Orgán štátnej vodnej správy oznamuje rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby formou verejnej vyhlášky podľa § 69 zák.č. 50/1976 Zb (stavebný zákon).

Mestu Pezinok sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní na úradnej tabuľi obce, deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zvesenú vyhlášku zaslať na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok. Toto rozhodnutie nemôžno preskúmať súdom.

Ing. Peter Kadlec

Vyvesená dňa: 11.02.2015

Zvesená dňa: 26.02.2015

Doruči sa:

• Verejnou vyhláškou

1. navrhovateľ: Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
2. vlastníci pozemkov (parcelné čísla uvedené vo výroku rozhodnutia)
3. vlastníci pozemkov susediacich s pozemkami, na ktorých sa má realizovať stavba
4. projektant: HYDROTEAM spol. s r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava

• Dotknuté orgány:

5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
6. ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
7. ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava
8. ŽSR – stredisko hospodárenia s majetkom, vysunuté pracovisko Trnava, Bratislavská 6/D, 917 02 Trnava
9. ŽSR, OR Trnava, Sekcia oznam. a zabezp. techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
10. ŽSR GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
11. ŽSR, OR Trnava, Sekcia elektroniky a elektrotechniky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
12. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Šancová 5/c, 811 04 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. OÚ Pezinok, odbor CDaPK, Radničné nám 9, 902 01 Pezinok
15. OÚ Pezinok, PLO, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok
16. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
17. Úrad BSK – odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
18. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
19. SVP š.p., Správa vnútorných vôd, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
20. Okresný úrad Bratislava, odbor majetkovoprávny, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
21. BSK – riaditeľ úradu, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond – regionálny odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
23. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
24. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakuská 29, 825 63 Bratislava
25. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
26. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
27. ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
28. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
29. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
30. Slovak Telecom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
31. Upc broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 5
32. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
33. Mesto Svätý Jur – stavebný úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Na vedomie:

34. navrhovateľ: Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
35. projektant: HYDROTEAM spol. s r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava
36. Ing. Euboš Doman
37. Ing. Jela Domanová
38. Ing. Marcel Krajčírik
39. Ing. Erika Bocková
40. Ing. Gabriela Andelová
41. Ing. Zdenko Zvada



Číslo: OUL-PK-OSZP-2016/9571/I-28/Km

V Pezinku dňa 21.10.2016

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods.1) zák. NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 pism. „a“ zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupekoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení neskorších predpisov (stavebný zákon) po vykonanom vodoprávnom konaní

**p r e d l į z u j e platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 69 ods.1) stavebného zákona,
v súlade s § 46 a § 47 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov**

Stavebníkovi: Mesto Pezinok, zastúpené primátorom mesta
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Vodná stavba: Grinava – kanalizácia (bez objektov SO 02.2 – lapače splavenín)

Miesto stavby: Pezinok – miestna časť Grinava

Katastrálne územie: Pezinok, Grinava

Parcelné čísla:

KANALIZACNÉ ZBERAČE:

register KN-C – k.ú. Pezinok:

2974/212, 2974/205, 2974/75, 2974/114, 2974/60, 2974/64, 2974/2, 2974/61, 2975/1, 803/3, 2972/1

register KN-C – k.ú. Grinava:

694/1, 707/10, 755, 1024/9, 375/2, 375/4, 322/1, 564, 197/1, 698, 824, 754, 566/2, 561/1, 823, 562/1, 1019, 813/1, 814/1, 819/2, 563/1, 197/2, 2921, 3320/1, 3113/2, 3112/2, 563/2, 195/3, 3111/2, 3111/3, 322/1, 1024/1, 237/2, 245/2, 246/3, 246/4, 251/2, 252/2, 255/2, 256/2, 260/2, 261/2, 267, 271/2, 272/2, 273/2, 278/2, 279, 285/1, 286/2, 291/1, 292/2, 291/2, 300/2, 301/1, 301/2, 306/2, 308/2, 312/3, 313/5, 319/4, 320/2, 324/1, 565/1, 566/1, 2742, 2522/3, 2523/2, 2530/1, 1217/10, 1217/4, 1217/7, 1217/9, 2522/1, 2597/39, 1217/48, 1217/36, 1217/7, 1217/10, 1217/9, 1217/37, 1285/2, 333/2, 1272/4, 1271/2, 1271/7, 1270/2, 1262, 1259, 1249/1, 372/1, 371/1, 1245/21, 1245/26, 376/1, 375/3, 1024/3, 964/10, 964/22, 881/5, 882, 883/4, 888, 892/1, 892/2, 893, 897/1, 901, 904/2, 905/2, 908, 909, 911/2, 921, 1024/16, 385, 386/16, 386/1, 386/17, 964/22, 958, 954, 951, 944/2, 943/2, 400, 392, 2597/1, 421/1, 808/1, 807, 973/1, 973/8, 973/6, 1024/10, 987/3, 988/4, 992/1, 996/3, 1000/1, 1003/3, 1004/4, 1008/4, 1011/4, 1024/8, 1012/3, 1016/3, 1017/3, 1016/21, 1017/4, 464/2, 442/2, 1017/3, 1025/1, 808/4, 808/1, 974/2, 810/4, 436/2, 494/3, 500/2, 508/3, 1018, 980/3, 985/4, 991/2, 995/2, 995/4, 1000/3, 1003/6,

1004/5, 1008/1, 1011/1, 1016/12, 1017/2, 1015/6, 821, 819/2, 975/5, 975/4, 975/6, 979/4, 979/3, 815/1, 816/4, 816/2, 1015/7, 821, 1019, 824, 817/1, 817/5, 825, 817/38, 817/6, 819/2, 464/2, 567, 822, 815/2, 817/1

register KN-E - k.ú. Grinava:

1308/3, 873/1, 873/2, 1308/2, 858/2, 856/1, 856/2, 855/1, 854/1, 1020, 964/22, 1024/3, 755, 377/1, 378/1, 564, 565, 566, 572, 575, 375/2, 754, 824, 694, 690/101, 689/3, 681, 680, 677, 824, 817/4, 817/8, 817/9, 817/22, 817/23, 817/11, 817/12, 817/13, 818/1, 561/1, 387, 378/1, 566, 569, 608, 609, 612, 562/1, 563, 571, 817/1, 2908, 2877, 2876, 2873, 2872/2, 2869/2, 2868/2, 2865/2, 2864/2, 195/3, 206/2, 209/2, 211/3, 215/2, 216/3, 220/2, 221/1, 324, 2535, 2534/2, 2741, 2924/1, 2811/101, 2811/102, 572, 246/2, 266/2, 278/2, 312, 313/1, 320/2, 2533/1, 2533/2, 2532, 2742, 2530/1, 2524, 2522/1, 2522/2, 2529/1, 2523/2, 2529/2, 1309/2, 1317, 1316, 1312, 1311, 1191, 1195, 1198, 1199, 1202, 1203, 1207, 1208, 1212, 1217, 1218, 1220, 1309/1, 1309/2, 2529/2, 1279/2, 1308/3, 1274/1, 1273/2, 1267, 1266, 1263, 1258, 1254, 1253, 1249, 1308/1, 375/1, 1238/1, 1237/1, 1237/2, 1235, 1234, 1023/1, 1023/2, 915/2, 916, 918, 1024/1, 1022/1, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 942, 941, 940, 1024/6, 384, 386, 391/1, 393, 399, 404, 411, 421/1, 435, 433, 434, 797/3, 795/3, 793/1, 807, 1024/10, 1024/8, 1018, 442/2, 1025, 501/2, 567, 822, 819/2, 819/1, 814/1, 1019, 1015/201, 823, 825, 817/1, 817/7

ČERPACIE STANICE:

register KN-C - k.ú. Grinava:

2921, 694/1

register KN-E - k.ú. Grinava:

377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 2535, 2924/1

Platnosť povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby č. OU-PK-OSZP-2015/741/I-54/Km zo dňa 11.2.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2015 sa predĺžuje do 13.3.2020.

Odôvodnenie

Stavebník Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok zastúpený primátorom mesta požiadal dňa 12.9.2016 tunajší orgán štátnej vodnej správy o predĺženie platnosti rozhodnutia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) „Grinava – kanalizácia (bez objektov SO 02.2 – lapače splavenín)“ č. OU-PK-OSZP-2015/741/I-54/Km zo dňa 11.2.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2015.

Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 69 ods. 1) stavebného zákona oznamil začatie vodoprávneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia verejnou vyhláškou č. OU-PK-OSZP/2016/9571/VY/Km zo dňa 19.9.2016 a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby svoje námiestky a pripomienky uplatnili do 7 pracovných dní od doručenia. V stanovenej lehote neboli voči predĺženiu platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vznesené námiestky ani pripomienky.

Na základe výsledkov vodoprávneho konania rozhodol orgán štátnej vodnej správy o predĺžení platnosti povolenia do termínu požadovaného stavebníkom, t.j. do 13.3.2020 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy oznamuje rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia formou verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 8 zák. č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) v súčinnosti s § 69 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon).

19/3,
1, 567,
377/1,
7/4,
08,

24/1,
12,
1,
1,
950,
435,
19/2,

Mestu Pezinok sa ukladá vyviesť túto vyhlášku po dobu 15 dní na úradnej tabuľi mesta, deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zvesenú vyhlášku zaslať na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznamenia na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Peter Kadleč

-OSZP-
2015 sa

27.10.2016

Zvesená dňa:

11.11.2016

m mesta
dnutia –
o zmene
zákona)
(P-2015/

1 začatie
OU-PK-
ány, aby
ej lehote
ietky ani
j správy
tak, ako

a formou
§ 69 zák.

Doruči sa:

- Verejnou vyhláškou
- 1. navrhovateľ: Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
- 2. vlastníci pozemkov (parcelné čísla uvedené vo výroku rozhodnutia)
- 3. vlastníci pozemkov susediacich s pozemkami, na ktorých sa má realizovať stavba
- 4. projektant: HYDROTEAM spol. s r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava

• Dotknuté orgány:

5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
6. ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
7. ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava
8. ŽSR – stredisko hospodárenia s majetkom, vysunuté pracovisko Trnava, Bratislavská 6/D, 917 02 Trnava
9. ŽSR, OR Trnava, Sekcia oznam. a zabezp. techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
10. ŽSR GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
11. ŽSR, OR Trnava, Sekcia elektroniky a elektrotechniky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
12. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Šancová 5/c, 811 04 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. OÚ Pezinok, odbor CDaPK, Radničné nám 9, 902 01 Pezinok
15. OÚ Pezinok, PLO, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok
16. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
17. Úrad BSK – odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
18. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
19. SVP š.p., Správa vnútorných vôd, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
20. Okresný úrad Bratislava, odbor majetkovoprávny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
21. BSK – riaditeľ úradu, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond – regionálny odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
23. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia železničnej dopravy a dráh,
Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
24. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
25. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
26. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
27. ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
28. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
29. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
30. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31. Upc broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 5
32. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
33. Mesto Svätý Jur – stavebný úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur

Na vedomie:

34. navrhovateľ: Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
35. projektant: HYDROTEAM spol. s r.o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava



Cíl : OU-PK-OSZP-2019/12350/I-108/Km

V Pezinku dňa 18.12.2019

/D, 917

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods.1) zák. NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení neskorších predpisov (stavebný zákon) po vykonanom vodoprávnom konaní

p r e d l į u j e platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 69 ods.1) stavebného zákona,
v súlade s § 46 a § 47 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov

lráh,

Stavebníkovi: Mesto Pezinok, zastúpené primátorom mesta
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Vodná stavba: Grinava – kanalizácia (bez objektov SO 02.2 – lapače splavenín),
povolená rozh. č. OU-PK-OSZP-2015/741/I-54/Km zo dňa 11.2.2015

Miesto stavby: Pezinok – miestna časť Grinava

Katastrálne územie: Pezinok, Grinava

Parcelné čísla:

KANALIZACNÉ ZBERAČE:

register KN-C – k.ú. Pezinok:

2974/212, 2974/205, 2974/75, 2974/114, 2974/60, 2974/64, 2974/2, 2974/61, 2975/1, 803/3,
2972/1

register KN-C – k.ú. Grinava:

694/1, 707/10, 755, 1024/9, 375/2, 375/4, 322/1, 564, 197/1, 698, 824, 754, 566/2, 561/1, 823,
562/1, 1019, 813/1, 814/1, 819/2, 563/1, 197/2, 2921, 3320/1, 3113/2, 3112/2, 563/2, 195/3,
3111/2, 3111/3, 322/1, 1024/1, 237/2, 245/2, 246/3, 246/4, 251/2, 252/2, 255/2, 256/2, 260/2,
251/2, 267, 271/2, 272/2, 273/2, 278/2, 279, 285/1, 286/2, 291/1, 292/2, 291/2, 300/2, 301/1,
301/2, 306/2, 308/2, 312/3, 313/5, 319/4, 320/2, 324/1, 565/1, 566/1, 2742, 2522/3, 2523/2,
2530/1, 1217/10, 1217/4, 1217/7, 1217/9, 2522/1, 2597/39, 1217/48, 1217/36, 1217/7, 1217/10,
1217/9, 1217/37, 1285/2, 333/2, 1272/4, 1271/2, 1271/7, 1270/2, 1262, 1259, 1249/1, 372/1,
371/1, 1245/21, 1245/26, 376/1, 375/3, 1024/3, 964/10, 964/22, 881/5, 882, 883/4, 888, 892/1,
892/2, 893, 897/1, 901, 904/2, 905/2, 908, 909, 911/2, 921, 1024/16, 385, 386/16, 386/1, 386/17,
964/22, 958, 954, 951, 944/2, 943/2, 400, 392, 2597/1, 421/1, 808/1, 807, 973/1, 973/8,
973/6, 1024/10, 987/3, 988/4, 992/1, 996/3, 1000/1, 1003/3, 1004/4, 1008/4, 1011/4, 1024/8,

1012/3, 1016/3, 1017/3, 1016/21, 1017/4, 464/2, 442/2, 1017/3, 1025/1, 808/4, 808/1, 974/2, 810/4, 486/2, 494/3, 500/2, 508/3, 1018, 980/3, 985/4, 991/2, 995/2, 995/4, 1000/3, 1003/6, 1004/5, 1008/1, 1011/1, 1016/12, 1017/2, 1015/6, 821, 819/2, 975/5, 975/4, 975/6, 979/4, 979/3, 815/1, 816/4, 816/2, 1015/7, 821, 1019, 824, 817/1, 817/5, 825, 817/38, 817/6, 819/2, 464/2, 567, 822, 815/2, 817/1

register KN-E – k.ú. Grinava:

1308/3, 873/1, 873/2, 1308/2, 858/2, 856/1, 856/2, 855/1, 854/1, 1020, 964/22, 1024/3, 755, 377/1, 378/1, 564, 565, 566, 572, 575, 375/2, 754, 824, 694, 690/101, 689/3, 681, 680, 677, 824, 817/4, 817/8, 817/9, 817/22, 817/23, 817/11, 817/12, 817/13, 818/1, 561/1, 387, 378/1, 566, 569, 608, 609, 612, 562/1, 563, 571, 817/1, 2908, 2877, 2876, 2873, 2872/2, 2869/2, 2868/2, 2865/2, 2864/2, 195/3, 206/2, 209/2, 211/3, 215/2, 216/3, 220/2, 221/1, 324, 2535, 2534/2, 2741, 2924/1, 2811/101, 2811/102, 572, 246/2, 266/2, 278/2, 312, 313/1, 320/2, 2533/1, 2533/2, 2532, 2742, 2530/1, 2524, 2522/1, 2522/2, 2529/1, 2523/2, 2529/2, 1309/2, 1317, 1316, 1312, 1311, 1191, 1195, 1198, 1199, 1202, 1203, 1207, 1208, 1212, 1217, 1218, 1220, 1309/1, 1309/2, 2529/2, 1279/2, 1308/3, 1274/1, 1273/2, 1267, 1266, 1263, 1258, 1254, 1253, 1249, 1308/1, 375/1, 1238/1, 1237/1, 1237/2, 1235, 1234, 1023/1, 1023/2, 915/2, 916, 918, 1024/1, 1022/1, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 945, 942, 941, 940, 1024/6, 384, 386, 391/1, 393, 399, 404, 411, 421/1, 435, 433, 434, 797/3, 795/3, 793/1, 807, 1024/10, 1024/8, 1018, 442/2, 1025, 501/2, 567, 822, 819/2, 819/1, 814/1, 1019, 1015/201, 823, 825, 817/1, 817/7

ČERPACIE STANICE:

register KN-C – k.ú. Grinava:

2921, 694/1

register KN-E – k.ú. Grinava:

377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 2535, 2924/1

Platnosť povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby č. OU-PK-OSZP-2015/741/I-54/Km zo dňa 11.2.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2015 a ktorého platnosť bola rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2016/9571/I-28/Km zo dňa 21.10.2016 predĺžená do 13.3.2020 sa opäťovne predĺžuje do 13.3.2022.

Odôvodnenie

Stavebník Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok zastúpený primátorom mesta požiadal dňa 12.11.2019 tunajší orgán štátnej vodnej správy o predĺženie platnosti rozhodnutia – povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) „Grinava – kanalizácia (bez objektov SO 02.2 – lapače splavenín)“ č. OU-PK-OSZP-2015/ /741/I-54/Km zo dňa 11.2.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.3.2015 a ktorého platnosť bola rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2016/9571/I-28/Km zo dňa 21.10.2016 predĺžená do 13.3.2020. O predĺženie platnosti povolenia bolo požiadane z dôvodu, že stavba doposiaľ nebola začatá a bola navrhnutá do investičného plánu akcií na rok 2020.

Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 73 ods. (5) a (6) zák. č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a § 69 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) označil začatie vodoprávneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia verejnou vyhláškou č. OU-PK-OSZP/2019/012350/VY/Km zo dňa 15.11.2019 a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby svoje námitky a pripomienky uplatnili do 8 od doručenia.

V stanovenej lehote neboli voči predĺženiu platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby vznesené námitky ani pripomienky.

Na základe výsledkov vodoprávneho konania rozhodol orgán štátnej vodnej správy o predĺžení platnosti povolenia o ďalšie dva roky, t.j. do 13.3.2022 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy oznamuje rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia formou verejnej vyhlášky podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. (správny zákon) v súčinnosti s § 69 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 73 ods. (9) zák. č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon).

Mestu Pezinok sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zvesenú vyhlášku zaslať na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznamenia na Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Lenka Dudáková

Vyvesená dňa:

Zvesená dňa:

Doručí sa:

• Verejnou vyhláškou

1. navrhovateľ: Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
2. vlastníci pozemkov (parcelné čísla uvedené vo výroku rozhodnutia)
3. vlastníci pozemkov susediacich s pozemkami, na ktorých sa má realizovať stavba
4. projektant: HYDROTEAM spol. s r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava
 - Dotknuté orgány:
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
6. ŽSR, OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
7. ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava
8. ŽSR – stredisko hospodárenia s majetkom, vysunuté pracovisko Trnava, Bratislavská 6/D, 917 02 Trnava
9. ŽSR, OR Trnava, Sekcia oznam. a zabezp. techniky, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
10. ŽSR GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
11. ŽSR, OR Trnava, Sekcia elektroniky a elektrotechniky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
12. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Šancová 5/c, 811 04 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. OÚ Pezinok, odbor CDaPK, Radničné nám 9, 902 01 Pezinok
15. OÚ Pezinok, PLO, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok
16. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
17. Úrad BSK – odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
18. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
19. SVP š.p., Správa vnútorných vôd, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín
20. Okresný úrad Bratislava, odbor majetkovoprávny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
21. BSK – riaditeľ úradu, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
22. Slovenský pozemkový fond – regionálny odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
23. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
24. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunká 29, 825 63 Bratislava
25. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
26. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
27. ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
28. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
29. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
30. Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31. Upc broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava 5
32. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
33. Mesto Svätý Jur – stavebný úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
34. Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Na vedomie:

35. navrhovateľ: Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
36. projektant: HYDROTEAM spol. s r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava

Obsah spracovania výstupnej dokumentácie

Pre potreby oddelenia GIS je nutné odovzdať kompletnú geodetickú dokumentáciu v analógovej a digitálnej forme v jednom vyhotovení, ktorá musí obsahovať uvedené údaje:

- Technická správa v analógovej a digitálnej forme (.pdf)
- Zoznam súradníc meraných bodov sietí v analógovej a digitálnej forme (.txt, .xlsx, .pdf)
- Zoznam súradníc meraných bodov polohopisu v analógovej a digitálnej forme (.txt, .xlsx, .pdf)
- Situáciu porealizačného zamerania siete v analógovej a digitálnej forme (.dgn, .dwg, .dxf)
- Výškopisný plán v analógovej a digitálnej forme (.dgn, .dwg, .dxf)
- Všetky podklady v analógovej forme prevedené do digitálnej formy (.pdf)

Dokumentácia v digitálnom tvaru musí byť odovzdaná v použiteľnom, čitateľnom a bezpečnom stave. Každé záznamové médium musí byť označené popisom, ktorý bude obsahovať názov stavby a identifikačné údaje spracovateľa. Analógové výstupy musia byť opatrené pečiatkou a podpisom zodpovedného geodeta.

1.1.1. Technická správa

Technická správa je textový dokument typu .doc,.docx, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje o ukončenej a zameranej stavbe:

- Identifikáciu (názov stavby a číslo zákazky)
- Názov a identifikačné údaje zhoviteľa a objednávateľa
- Lokalita: vždy katastrálne územie, obec, ulicu, číslo mapového lístu
- Charakter (popis) predmetu merania a rozlíšenie, či sa jedná o novú stavbu (zameranú vo výkope) alebo o zameranie existujúceho vedenia (na základe vytýčenie)
- Názov a adresa spracovateľa geodetických prác
- Identifikačné údaje geodeta, ktorý stavbu meral
- Identifikačné údaje geodeta, ktorý zameranie spracoval
- Identifikačné údaje geodeta, ktorý spracovanie autorizačne overil (kompletné údaje)
- Dátum zahájenia a ukončenia porealizačného zamerania
- Použité meracie prístroje
- Použitý súradnicový systém a výškový systém
- Dátum vyhotovenia
- SW použitý pre spracovanie merania
- Popis vykonaných meračských prác a prác pri spracovaní merania
- Predmet merania, ktorý obsahuje informácie o meranej sieti (typ kanalizačných a vodovodných potrubí, materiál, profil potrubia, prípojky, dĺžky potrubia, napojenia nových ako aj už existujúcich vodovodných a kanalizačných sietí.)
- Pri kanalizačnej sieti je potrebné správne uvádzat smer toku kanalizácie
- Dĺžky zameraných sietí, zvlášť pre hlavné potrubie a prípojky - podľa profilu potrubia a podľa materiálu potrubia.
- Zoznam príloh

1.1.2. Zoznam súradníc meraných bodov

Zoznam súradníc je textový súbor formátu *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx. Hodnoty súradníc sa nesmú redukovať to znamená, že súradnica Y má pred desatinou čiarkou 6 miest a súradnica

X má pred desatinou čiarkou 7 miest. Ako oddeľovač desatiných miest je potrebné používať desatinú bodku – v žiadnom prípade nie čiarku.

Štruktúra súboru	Názov stavby
Lokalita	(ako u technickej správy)
Strana	
Záhlavie	Číslo bodu Y X Z H Kód Popis bodu
Zoznam hodnôt	(podľa záhlavia)

Zoznam súradníc musí vždy obsahovať v popise bodu informáciu o meranom bode.

Záhlavie je potrebné opakovať na každej strane zoznamu súradníc.

Príklad:

Lokalita U6 – etapa 1

Dunajská Lužná

Strana 1

Č.b.	Y	X	Z	H	Kód	Popis
17	-575995.00	-1280415.78	150.14	147.75	1	Hydrant
18	-575995.61	-1280417.76	150.30	148.50	6	Uzáver
19	-575992.78	-1280420.86	150.35	148.55	6	Uzáver
20	-575965.57	-1280440.71	150.22	148.72	3	Bod na trase

1.1.3. Situačný výkres porealizačného zamerania kanalizácie

V miestach križovania, prípadne súbehu s inou inžinierskou sieťou sa trasa tejto siete zameria a vyznačí vo výkrese.

Ak sa kanalizačné siete križujú mimoúrovňovo a nie sú prepojené umiestňuje sa v mieste križovania značka križované potrubie.

Pri spracovaní zamerania kanalizačnej siete je potrebné zo strany zhotoviteľa dokumentácie do výkresu zaviesť aj dopĺňujúce údaje a to:

- popis materiálu a priemeru kanalizačného potrubia stôk, prípojok
- vyznačený smer toku kanalizácie
- popis materiálu, priemeru a dĺžky chráničiek
- popis šácht – nadmorská výška poklopu a dna šachty
- označenie objektov – názov, číslo
- označenie budov popisom

Použité značky, vrstvy, farby, typy a hrúbka čiar, veľkosť a fonty popisov sú definované v Prílohe 2 - kanalizácia a musia sa bezpodmienečne používať.

1.1.1. Situačný výkres porealizačného zamerania vodovodu

Trasa vodovodu je určená polohou armatúr a lomových bodov potrubia a objektov na vodovodnej sieti.

Vodovodné uzávery, ventily a hydranty sa zamerajú na úrovni vodovodného potrubia a po vykonaní terénnych úprav sa domerajú poklopy (povrchové znaky).

Príloha č. 3

Napojenie vodovodných prípojok na hlavnú vodovodnú sieť sa zameria vo výkope pred zasypaním.

Podzemné objekty na vodovodnej sieti sa zamerajú vnútornými rozmermi objektu, zamerajú sa osi jednotlivých potrubí priestorovo a výškovo, profily jednotlivých potrubí. Vyhotoví sa zakreslenie skladby armatúr. Vyhotoví sa digitálna fotodokumentácia vnútorných priestorov objektu. Podzemný objekt sa zakreslí ako zjednodušený stavebný výkres, ktorý bude obsahovať pôdorys, min. dva rezy. Spôsob kresenia ako vrstva, hrúbka, farba a typ čiary je uvedený v Technologickom predpise pre vykreslenie objektov (Príloha 1 - vodovod)

Pri kalníkoch, odkalovacích šachtách sa zamerajú a zakreslia aj odkalovacie potrubia po miesto ich vyústenia.

Pokiaľ prichádza k zmene materiálu alebo priemeru vodovodného potrubia je nutné tieto miesta zamerať a zakresliť do výkresu.

Nadzemné objekty sa zakresľujú vonkajšími rozmermi nadzemnej časti.

V miestach križovania, prípadne súbehu s inou inžinierskou sieťou, sa trasa tejto siete zameria a vyznačí vo výkrese.

Ak sa vodovodné siete križujú mimoúrovňovo a nie sú prepojené, umiestňuje sa v mieste križovania značka križované potrubie.

Ak vodovodnú siet križuje kanalizačná siet, prípadne je v súbehu, táto sa nezakresľuje.

Pri zameriavaní vodovodu je potrebné zamerať aj miesta antikoróznej ochrany a zakresliť do výkresu.

Pri spracovaní zamerania vodovodnej siete je potrebné do výkresu zaviesť aj doplňujúce údaje a to:

- popis materiálu a priemeru vodovodného potrubia, prípojok
- popis materiálu, priemeru a dĺžky chráničiek
- označenie stavby – názov, číslo, funkcia
- označenie budov popisom

Použité značky, vrstvy, farby, typy a hrúbka čiar, veľkosť a fonty popisov sú definované v Prílohe č.2 - vodovod a musia sa bezpodmienečne používať.

1.1.2. Signalizačné a elektrické káble

Obsahom sú elektrické zariadenia v prevádzkovaní BVS a.s. nie zariadenia iných správcov. Trasa kábla, alebo anódového uzemnenia je určená zameranými lomovými bodmi trasy. Kábel sa zameria od výstupu z rozvádzca, alebo miesta napojenia až po miesto napojenia spotrebiča.

V zameraní kábla je potrebné uviesť:

- popis materiálu a priemeru elektród katódovej ochrany
- popis počtu a druhu káblov
- popis a umiestnenie spojok
- popis materiálu, profilu a dĺžky chráničky

V prípade, že odovzdávané údaje nie je možné oddelením GIS ďalej spracovať, bude takáto dokumentácia vrátená k prepracovaniu.

