

PRÍLOHA č. 1 k obchodnej zmluve č. 6463595* 56/25
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Detské mestečko
Na dolinách 27
911 05 Trenčín

Odberateľ - producent:

Detské mestečko

Na dolinách 27, 911 05 Trenčín

Zastúpený:

Ročný priemer z dlhodobého
zrážkového úhrnu Hz v m/rok
od 1.10.2007 - 30.9.2012

Súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Lokalita	Úhrn
N.Mesto n/Váhom	0,6340
Tr.Teplá	0,7610
Tr.Teplíce	0,7610
Trenčín	0,7230
Tr.Stankovce	0,7010

Druh povrchu

Kategória A - súčiniteľ odtoku: 0,9000

Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

Kategória B - súčiniteľ odtoku: 0,4000

Čiastočne priepustné spevnené plochy
(dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)

Kategória C - súčiniteľ odtoku: 0,0500

Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou
(záhrady, trávniky, a pod.)

Odborné miesto: 54-50140-0

Adresa odborného miesta: Na dolinách 27, Trenčín

Kategória povrchu	Súčiniteľ odtoku (k)	Veľkosť plochy (S) v m ²	Úhrn (Hz)	Množstvo vôd z povrchového odtoku (Q = k.S.Hz) v m ³ /rok
- Kategória A	0,9000	24 001 m ²	0,7230	15 617,451
- Kategória B	0,4000	0 m ²	0,7230	0
- Kategória C	0,0500	0 m ²	0,7230	0
S P O L U		24 001 m²	0,7230	15 617,451

Poznámka:

Cenová skupina: €/m³ - vid' oznámenie o určení ceny

Spoplatňované obdobie: od 1.10.2012 do 30.9.2015

Producent súhlasí s fakturáciou vôd z povrchového odtoku: mesačne

V Trenčíne dňa: 23.10.2012

Správca:



Producent:

Ing. Beníčková, generálna riaditeľka

Detské mestečko
Na dolinách 27,
911 05 Trenčín - Zlatovce
- 4 -