

Dodávateľ:**Teplo GGE, s.r.o.**

so sídlom: Považská Bystrica, Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
zastúpený: Ing. Rudolf Pradla, generálny riaditeľ

IČO: 36 012 424

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

DIČ: 2020441027

Číslo účtu: 6626179038/1111

Obchodný register: Okresný súd Trenčín, vložka č. 3544/R, oddiel Sro

Odberateľ:**Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica**

V zastúpení: Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

IČO: 42499500

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

DIČ: nie je plátca DPH

Č. účtu

7000437837 / 8180

Obchodný register:

0

Odvzdávacie miesto

DÚ Snina, Vihorl. 1991

Variabilný symbol:

926

Obytná plocha :

1079 m²

Plánovaný ročný odber tepelnej energie :

94200 kWh

Z toho ÚK :

94200 kWh

Z toho TUV :

0 kWh

SV do TUV :

0 m³

Mesiac	Odberový diagram kWh/spolu	Odberový diagram kWh / ÚK	Odberový diagram kWh/TUV	Spotreba SV m3 pre TUV
január	17 898	17 898	0	0,0
február	15 072	15 072	0	0,0
marec	13 188	13 188	0	0,0
apríl	8 478	8 478	0	0,0
máj	1 884	1 884	0	0,0
jún	0	0	0	0,0
júl	0	0	0	0,0
august	0	0	0	0,0
september	942	942	0	0,0
október	7 536	7 536	0	0,0
november	13 188	13 188	0	0,0
december	16 014	16 014	0	0,0
Celkom za rok	94 200	94 200	0	0

Dohoda o odbere tepelnej energie

odberový diagram

Objednané množstvo tepla pre rok 2014 je v zmysle Vyhlášky č. 219/2011 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví množstvo tepla v kWh podľa skutočnej spotreby odberného miesta v roku 2012.

Platnosť odo dňa podpisu a účinnosť od : 1.1.2014

V Snine dňa:

Odberateľ

Dodávateľ :

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy

Ing. Rudolf Pradla
generálny riaditeľ

Objednávka na odber tepla na ÚK a TÚV pre rok 2014**Identifikačné údaje odberateľa :**

Odberateľ :	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zastúpený :	Ing. Imrecze František, prezident finančnej správy
Adresa odberateľa :	Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Identifikačné údaje dodávateľa :

Dodávateľ :	Teplo GGE s.r.o.
Adresa :	Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica

Odborné miesta :

Vihorlatská 1991, 069 01 Snina	DÚ Prešov, kontaktné miesto Snina

Médium ÚK :

Odborné miesto (miesto merania) :	DÚ Prešov, kontaktné miesto Snina

Médium TÚV :

Odborné miesto (miesto merania tepla na prípravu TÚV)	

Technické parametre teplonosnej látky :

Médium : teplá voda	Projektovaný teplotný spád : 92,5 °C / 67,5 °C
---------------------	--

Regulácia :

Ekvitermická regulácia podľa vonkajšej teploty podľa vykurovacej krivky s odchýlkou +/- 2,5 %

Regulačný príkon v kW :

ÚK :	17,8	TÚV :	0,0	Celkom :	17,8
------	------	-------	-----	----------	------

Objednané množstvo tepla v kWh :

ÚK :	94 200	TÚV :		Celkom :	94 200
------	--------	-------	--	----------	--------

Začiatok dodávky : 1.1.2014

Podiel domácnosti v odbornom mieste v %

Domácnosti:		Ostatní :	
-------------	--	-----------	--

V Snine : 


...
 Odberateľ
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA